



## Notat

### Bilag 6 Hvidbog med hørings svar

22. oktober 2020

### Hvidbog

Sagsnummer  
2020-0125147

Dokumentnummer  
2020-0125147-7

### Hørings svar til ansøgning om stormflodssikring af Renseanlæg Damhusåen

Bygge-, Parkering- og  
Miljømyndighed  
Vand og VVM  
Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

## Kapitel 1. Indledning

BIOFOS A/S har ønsket at stormflodssikre Renseanlægget Damhusåen mod en 250 års stormflodshændelse i 2015. Ansøgningen blev modtaget d. 19. marts 2019.

Inden der kan meddeles tilladelse til ansøgningen, skal den offentliggøres på kommunens "BlivHørt"-portal. Dette er sket i perioden 24. maj - 21. juni 2019. Desuden skal naboerne orienteres, hvilket er sket den 24. maj 2019.

Denne hvidbog indeholder en kort beskrivelse af det fremlagte projekt samt et resumé og en vurdering af de skriftlige bemærkninger, der er modtaget i forbindelse med høringerne. Der er kommet bemærkninger fra i alt to interessenter: Nabokommunen Hvidovre og Lokaludvalget for Valby.

Et resumé af de indkomne bemærkninger og en vurdering af dem findes i kapitel 3.

## Den videre proces

Hvidbogen vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget samtidig med tilladelsen. Når hvidbogen er tiltrådt af Teknik- og Miljøudvalget, vil den blive sendt til dem, der har fremsendt bemærkninger.

## Kapitel 2. Beskrivelse af det fremlagte projekt

På grund af de store samfundsøkonomiske værdier, som et renseanlæg repræsenterer, ønsker BIOFOS A/S at sikre deres anlæg til et niveau der svarer til en 250 års stormflodshændelse i år 2015.

Sikringen sker ved at forhøje det eksisterende dige mod Damhusåen. Der er tale om en forhøjelse på 40-85 cm på en 315 m lang strækning.

## Kapitel 3. Resume af de indkomne høringsvar med vurdering

Der er modtaget bemærkninger fra:

- Valby Lokaludvalg
- Hvidovre Kommune

### **Valby Lokaludvalg**

Lokaludvalget er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune.

I deres høringssvar støtter de ansøgningen.

### ***Københavns Kommunes vurdering***

*Ingen bemærkninger*

### **Hvidovre Kommune**

Hvidovre Kommune påpeger, at risikoen for oversvømmelse ved skybrud i Hvidovre kan blive forøget ved projektet - navnlig når der ses på kumulative effekter ved dette projekt i samspil med de øvrige planlagte projekter i området: Kapacitetsprojektet og en eventuel Valby skybrudstunnel.

### ***Københavns Kommunes vurdering***

*Københavns Kommune har forelagt problematikken for ansøger, der ved modelberegninger har påvist, at der ikke er en forøget risiko for oversvømmelse af arealer i Hvidovre efter digeforhøjelsen*