



**Jakob Næsager, MB**

**Svar på politikerspørgsmål i forbindelse med indstilling om placering af spildevandsteknisk anlæg ved Belvederekanalen (pkt. 8 på TMU-mødet den 24. august 2020)**

20. august 2020

Sagsnummer  
2020-0082701

Dokumentnummer  
2020-0082701-4

Kære Jakob Næsager

Tak for dit spørgsmål om, hvordan det spildevandstekniske anlæg skal dimensioneres, hvis der overhovedet ikke skal være et overløb.

Forvaltningen har viderestillet spørgsmålet til HOFOR, der oplyser:

"HOFOR har 13 års statistik, som vi har anvendt til dimensionering. Den værste hændelse ville kræve, at der bliver etableret 550.000 m<sup>3</sup> i alt som supplement til Belvedere I bassinet. Udgifterne, udover et enormt pladsbehov, er estimeret til 5 mia. kr. Det bør bemærkes, at selv med den anvendte statistik, er der stadig en risiko for, at der kan ske overløb fra dette bassin."

Til sammenligning er behovet 60.000 m<sup>3</sup> ved gennemsnitlig én udledning om året og 34.000 m<sup>3</sup> ved gennemsnitlig to udledninger om året.

Med venlig hilsen

Karsten Biering Nielsen  
Vicedirektør

Plan, Analyse, Ressourcer og  
CO2-reduktion  
Njalsgade 13  
Postboks 348  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452