

Kitt Nielsen

Emne: VS: 2018-0000556-3. Svar til Niels E. Bjerrum, MB, på henvendelse af 28. december 2017 vedrørende tre broer på Sluseholmen.

Vedhæftede filer: 2018-0000556-3 Svar til Niels E. Bjerrum, MB, på henvendelse af 28. december 2017 vedrørende tre broer på Sluseholmen.pdf

Fra: TMFKP BU Rådhuspost

Sendt: 8. januar 2018 11:03

Til: Niels E. Bjerrum

Emne: 2018-0000556-3. Svar til Niels E. Bjerrum, MB, på henvendelse af 28. december 2017 vedrørende tre broer på Sluseholmen.

Kære Niels E. Bjerrum, MB

På vegne af vicedirektør Karsten Biering Nielsen, Byens Udvikling, fremsendes hermed svar på henvendelse af 28. december 2017 vedrørende tre broer på Sluseholmen.

Hej TMF,

Der er netop nu en dispensationssag om 3 broer på Sluseholmen i nabohøring. Hvad er grunden til at forvaltningen anbefaler en dispensation i stedet for den oprindelige lokalplan? Og hvad er de største forelskelle?

MED VENLIG HILSEN

NIELS E. BJERRUM

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation samt Folketingskandidat (A)



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

Niels E. Bjerrum, MB

8. januar 2018

Sagsnr.
2018-0000556

Dokumentnr.
2018-0000556-3

Svar på politikerspørgsmål vedr. naboorientering om tre broer på Sluseholmen.

Kære Niels E. Bjerrum

Tak for dit spørgsmål af 28. december 2017 til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende naboorientering om ønskede dispensationer fra tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 (§ 3, stk. 5 og § 5, stk. 4) om udformning af tre broer på Sluseholmen. Du får svar fra mig, da dit spørgsmål vedrører mit ansvarsområde i forvaltningen.

Jeg kan indledningsvist oplyse, at forvaltningen forventer at fremlægge en indstilling om dispensation for Teknik- og Miljøudvalget i februar 2018.

Anbefalingen om at meddele dispensation er begrundet i hensynet til eksisterende kloak-, el-, gas-, vand-, og fjernvarmeledninger, som forsyner Sluseholmen.

Siden lokalplanens vedtagelse i 2009 er der for forvaltningen fremlagt ny viden om de mange eksisterende forsyningsledninger, der ligger under vejen Sluseholmen. Lokalplanens bestemmelser vedr. broernes udformninger og dimensioner kan derfor ikke overholdes.

Den af grundejeren foreslåede udformning af broerne er således sket under hensyn til HOFOR's forsyningsikkerhed for at sikre plads nok til rådighed til de forskellige ledningsanlæg.

De væsentligste elementer i dispensationerne er, at to af broerne kan etableres med en gennemsejlingshøjde på 1,2 m i stedet for 1,8 m, og at vejbroerne kan støbes i beton i stedet for træ.

Det bemærkes, at Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at de foreslåede ændringer ikke har en negativ effekt på vandgennemstrømningen eller vandkvaliteten i området.

Med venlig hilsen

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør

Byens Udvikling

Njalsgade 13
Postboks 348
2300 København S

EAN nummer
5798009809452