

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Svar på spørgsmål stillet af Cecilia Lonning-Skovgaard (V) den 3. november 2021 om status på byggesag hos Hotel d'Angleterre, eDoc-sag 2021-0353603

Fra: TMFKP BPM Rådhuspost
Sendt: 12. november 2021 11:13
Til: Cecilia Lonning-Skovgaard (Borgerrepræsentationen)
Cc: Stine Grangaard
Emne: Svar på spørgsmål stillet af Cecilia Lonning-Skovgaard (V) den 3. november 2021 om status på byggesag hos Hotel d'Angleterre, eDoc-sag 2021-0353603

Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, MB

På vegne af vicedirektør Hans Christian Karsten, Bygge-, Parkering- og Miljømyndigheden, fremsendes vedhæftede svar på din henvendelse fra den 3. november 2021 vedrørende status på byggesag hos Hotel d'Angleterre.

Med venlig hilsen

Stine Bredager Nielsen

Politisk koordinator
BPM Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed



Besvarelse vedrørende byggesag på d'Angleterre

Medlem af Borgerrepræsentationen Cecilia Lonning-Skovgaard har den 3. november 2021 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Cecilia Lonning-Skovgaard beder om status på byggesag hos Hotel d'Angleterre i.f.m. julen (jf. Københavns Kommunes projekt "Juleby"). Byggesagen vedrører projekt på hjørnet Strøget/Kongens Nytorv, hvor der skal konverteres en undertøjsbutik til en café.

Svar

Ud fra beskrivelsen formoder forvaltningen, at spørgsmålet vedrører byggesagen om ombygning af butik på d'Angleterre beliggende Kongens Nytorv (sagsnummer 963420).

Byggeansøgningen er modtaget den 22. oktober 2021 med supplerende ansøgningsmateriale den 3. november 2021. Status er, at forvaltningen har foretaget en indledende screening af ansøgningen. I forbindelse med screeningen har forvaltningen den 4. november 2021 bedt ansøger (arkitektfirmaet Zakrisson/Arkitektur) om yderligere oplysninger i sagen. Der har været behov for yderligere oplysninger, fordi der er ansøgt om at fjerne en væg med status af brandsektion. Det forudsætter tilknytning af certificeret rådgiver og indplacering i den relevante brandklasse, jf. bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR18).

Ansøger har den 8. november 2021 indsendt yderligere oplysninger til sagen. Når en sagsbehandler har gennemgået det indsendte materiale, vil ansøger blive kontaktet.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget](https://kk.dk/artikel/sporgsmaal-til-teknik-og-miljoudvalget).

Hans Christian Karsten
Vicedirektør

11-11-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 7853

Dokumentnummer i F2
541304

Sagsnummer i eDoc
2021-0353603

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452