



Bente Møller
Medlem af Borgerrepræsentationen

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Bente Møller den 20. maj 2022 om beplantning i Grøndal MultiCenter

25. maj 2022

Edoc sagsnummer
2022-0167521

F2 sagsnummer
2022 - 8033

Spørgsmål

1. Hvorfor er beplantningen i Grøndal MultiCenter fjernet?
2. Bliver der plantet nyt?

Spørgsmål 1

Hvorfor er beplantningen i Grøndal MultiCenter fjernet?

Svar

I Overførselssagen 2020/2021 blev der afsat finansiering til udskiftning af stengulvet i Grøndal MultiCenter som en need-to-renoveringssag.

Kultur- og Fritidsforvaltningen modtog den 14. september 2020 et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre det 2.200 m² store stengulv i dobbeltgangen tværs gennem Grøndal MultiCenter, fordi stengulvet fremstod nedslidt med store niveauforskelle. Flere steder medførte det løse sten, knækkede sten med fremstående skarpe kanter eller manglende sten, der udgjorde en væsentlig sikkerhedsrisiko for faldulykker for både brugere og medarbejdere.

Forvaltningen fik i den forbindelse udarbejdet en rådgivervurdering af omfanget af skaderne. Heraf fremgik det, at en væsentlig årsag til det ujævne stengulv var, at der langs kanten i dobbeltgangen var beplantning direkte i jorden under stengulvet. Beplantningen havde et stort forgrenet netværk af rødder, der igennem en længere årrække har undermineret understøttelsen af stengulvet. Beplantningens omfangsrige rødder havde også potentiale til at forvolde vitale skader på bygningens underjordiske fundament og installationer.

Det er derfor en forudsætning i den igangværende udskiftning af stengulvet, at beplantningen bliver fjernet, og at jorden under gulvet bliver

Administrerende direktør
Rådhuset
1. sal vær. 83
1599 København V

www.kk.dk

renset for rødder, så jorden igen kan reetableres som et jævnt og stabilt underlag, hvorpå der etableres et nyt betondæk og flisegulv fra væg til væg.

Spørgsmål 2

Bliver der plantet nyt?

Svar

I det budgetnotat, der lå til grund for forhandlingerne om Overførsels-sagen 2020/2021, var der fremlagt en tilvalgs mulighed om ny beplantning i betonkummer langs væggen i hver side af dobbeltgangen oven på gulvet. Det var hensigten med et varieret udvalg af planter at skabe en ensartet grøn flade igennem hele dobbeltgangen, som bl.a. også kunne have en lyddæmpende effekt på gangens akustikforhold. Der blev i Overførselssagen 2020/2021 ikke afsat finansiering til ny beplantning i Grøndal MultiCenter i forbindelse med udskiftningen af stengulvet.

Med venlig hilsen

Søren Pedersen
Administrerende direktør