



Notat

Til Christina Olumeko (Å)

Politikersvar vedr. elevator på Ørestad Station

I e-mail den 22. august 2022 til Økonomiforvaltningen har du stillet følgende spørgsmål:

Spørgsmål

1. Hvem står for driften af elevatoren på Ørestad Station?
2. Hvorfor er elevatoren ikke blevet repareret endnu?
3. Hvornår forventes elevatoren er været repareret?

Baggrund for spørgsmål:

Alternativet er blevet bekendt med en elevator ved spor 2 på Ørestad Station, som ikke virker. Efter sigende, har det været sådan i flere måneder. Det er et stort problem for området borgere, der fx bruger kørestol.

Økonomiforvaltningens svar

Ad 1.

By & Havn ejer og står for driften af elevatoren på Ørestad Station. Økonomiforvaltningen har derfor bedt By & Havn svare på spørgsmål 2 og 3 nedenfor.

Ad 2

By & Havn oplyser, at elevatoren på Ørestad Station i en periode har været ude af drift på grund af hæværk, som medførte en ødelagt dørstyring. Reparationstiden har været længere end normalvis, idet dørstyringen har været i restordre.

Torsdag den 25. august 2022 blev den nye dørstyring modtaget og efterfølgende monteret. Elevatoren er tilbage i drift.

Normalt har kritiske elevatorer en reparationstid, der siger, at fejlen skal være udbedret senest dagen efter, den er blevet registreret. Og elevatoren på Ørestad Station er kategoriseret som en kritisk elevator.

Længere reparationstid kan dog forekomme på grund af leveranceudfordringer på reservedele. Fremover vil der med skilte blive informeret om årsag og forventet reparationstid.

31-08-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 12447

Dokumentnummer i F2
1811834

Sagsnummer eDoc
2022-0265546

Sagsbehandler
Allan Nicolas Jørgensen

Ad 3.

Elevatoren blev repareret den 25. august 2022.

Bilag:
Ingen.