

## Pia Lindgren

---

**Fra:** TMFKP Sekretariat  
**Emne:** Besvarelse af spørgsmål stillet af MB Jens-Kristian Lütken den 4. januar 2023 vedr. parkeringsanlægget Landgreven

---

**Fra:** Frederik Brynaa Hansen  
**Sendt:** 16. januar 2023 15:35  
**Til:** Jens-Kristian Lütken (Borgerrepræsentationen)  
**Emne:** Besvarelse af spørgsmål stillet af MB Jens-Kristian Lütken den 4. januar 2023 vedr. parkeringsanlægget Landgreven

Kære Jens-Kristian Lütken, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes hermed svar på dine spørgsmål stillet den 4. januar 2023 vedr. parkeringsanlægget Landgreven.

Vh

**Frederik Brynaa Hansen**

Politisk koordinator  
MKB Sekretariat

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



## Besvarelse vedrørende Parkeringsanlægget Landgreven

Medlem af Borgerrepræsentationen Jens-Kristian Lütken (V) har den 4. januar 2023 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

### Spørgsmål

Er der en miljøfare, der påtvinger, at parkeringsanlægget skal renoveres, eller kan anlægget henlægges uden udgifter for Københavns Kommune?

### Svar

Der er ikke noget, der juridisk påtvinger en renovering af parkeringsanlægget på Landgreven, men der er konstateret PCB-forurening og tungmetaller i den anvendte maling i parkeringsanlægget. Før en eventuel renovering af betonkonstruktionerne og ombygningsarbejderne kan begynde, skal der derfor foretages en miljøsanering. Ved kun delvis miljøsanering vil PCB-forureningen fortsætte, og de rensede områder vil over tid igen blive forurenede. Desuden vil alle nye bygningsmaterialer mv., der monteres eller opstilles i parkeringskælderen, blive forurenede med PCB.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en renovering i fremtiden er nødvendig uagtet en eventuel henlæggelse af anlægget. En henlæggelse af parkeringsanlægget vil ikke kunne ske omkostningsfrit af to årsager:

1. Membranen, der beskytter anlæggets konstruktionsbeton, er nedbrudt. Dette medfører, at der siver vand ned i de bærende betonkonstruktioner, der derfor er under nedbrydning. Skaderne, og dermed også renoveringsomkostninger, vil derfor forøges med tiden, idet selve betonkonstruktionen nedbrydes.
2. Spørgsmålet om henlæggelse vil kræve en juridisk afklaring af, om Københavns Kommune er erstatningspligtig overfor Bygningsstyrelsen, der ejer ejendommen Landgreven 2-4, som huser Digitaliseringsstyrelsen. Det skyldes, at den eneste køreadgang til bygningens parkeringskælder er igennem Københavns Kommunes parkeringsanlæg. Henlæggelse af parkeringsanlægget Landgreven vil således påvirke adgangen til Digitaliseringsstyrelsens parkeringskælder.

16-01-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 238

Dokumentnummer i F2  
70363

Sagsnummer i eDoc  
2023-0006126

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke været i dialog med Digitaliseringsstyrelsen eller Bygningsstyrelsen om sagen.

Peter Højer  
Vicedirektør