



Til Heidi Wang (V)

Politikersvar til Heidi Wang (V) - Brandsikkerhed på rådhuset

Heidi Wang har den 19. april 2024 stillet følgende spørgsmål:

*"Kan forvaltningen redegøre for, hvordan rådhuset er brandsikret?
Kan forvaltningen redegøre for rådhusets beredskabsplan i tilfælde af brand?"*

Økonomiforvaltningens svar

Københavns Ejendomme (KEJD) under Økonomiforvaltningen, har flere tiltag ift. sikring af rådhuset mod brand, herunder:

- Brandsikring og beredskabsplan for rådhuset
- Brandforanstaltninger ifm. daglig drift af rådhuset
- Brandforanstaltninger ved større vedligeholdelsesprojekter på rådhuset

I nedenstående er de tre sikringstiltag mod brand beskrevet i detaljer.

Derudover er der efter branden i Børsen, indført ekstra sikkerhedskontrol under to pågående renoveringer på rådhuset. Nederst fremgår de tiltag, som er blevet implementeret pba. branden i Børsen.

Brandsikring og beredskabsplan for rådhuset

Rådhuset er døgnbemandet ved Rådhusvagten, som er uddannet i elementær brandbekæmpelse og har siden 2022 været en del af "Eget Beredskab" ved Hovedstadens Beredskab (HBR). Grundprincippet i "Eget Beredskab" er, at medarbejdere med lokalkendskab til rådhuset via uddannelse som hjælperøgdykkere lærer at assistere brandvæsenet på forsvarlig vis ved en kritisk hændelse.

KEJD udfører årligt en evakueringsøvelse for hele rådhuset, hvor særlige forhold bliver øvet med driftspersonalet. Eksempelvis brandslukning, røgdykning og akut førstehjælp. De seneste år er der blevet gennemført flere øvelser på rådhuset, med deltagelse af specialtjenesten og flere brandstationer fra hovedstadsdistriktet.

Beredskabsplanen er opbygget ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvilket indebærer, at den både tager højde for forebyggelsen og

23-04-2024

Sagsnummer i F2
2024-8436

Dokumentnummer i F2
5308997

Sagsnummer eDoc
2024-0147752

Sagsbehandler
Dorthe Fensbo

håndteringen af kritiske hændelser. Beredskabsplanen for rådhuset indeholder bl.a. instrukser og actioncards for KEJDs driftspersonale, procedurer for håndværkere og evalueringsrapporter over tidligere evakueringsøvelser.

Rådhuset har også en værdiredningsplan, der kontrolleres og godkendes én gang årligt af chefen for Rådhusvagten. KEJD har en serviceaftale med et skadeservicefirma, som bistår med værdiredningen i tilfælde af kritiske hændelser. Dertil kommer, at Stadsarkivet har en separat værdiredningsplan, som indeholder en prioriteret liste over bøger og æsker, som skal sikres først ved en kritisk hændelse.

Brandforanstaltninger ifm. daglig drift af rådhuset

KEJD har i de sidste 25 år ført en liste med mulige brandsikringstiltag, som rækker udover gældende lovkrav. Listen bliver løbende opdateret, når der kommer ny viden og lovgivning. Derudover udfører KEJD yderligere brandsikringstiltag og prioriterer udførelsen indenfor den relevante enheds økonomiske ramme.

Nogle af de ekstra brandsikringstiltag, der er blevet udført, er opsætning af automatisk brandanlæg (ABA-anlæg) og detektorer i samtlige rum på rådhuset, samt opsætning af aspirationsanlæg (meget følsom branddetektor) og anlæg til detektering af linjerøg i de store lokaler og ventilationsanlæg.

Brandrisikoen ifm. mindre drifts- og vedligeholdelsesarbejder bliver for hver enkelt opgave vurderet med afsæt i anbefalinger fra Dansk Brand og Sikringsinstitut (DBI), herunder behovet for særlige sikkerhedskrav ifm. udførelsen af "varmt arbejde". Alle eksterne håndværkere får udleveret en skriftlig instruks, som bl.a. beskriver kravene til sikkerhed og brand ved bygningsarbejder på rådhuset.

Foranstaltninger ved større vedligeholdelsesprojekter på rådhuset

For nuværende pågår to store renoveringer på rådhuset; renovering af rådhusårnet og toiletrenoveringen mod Vester Voldgade. Ved begge projekter er flere initiativer blevet iværksat for at forebygge brand.

Følgende brandsikringstiltag er implementeret i forbindelse med renoveringen af rådhusårnet:

- Tårnet er udstyret med overrislingsanlæg ("sprinkling"), pulver-slukkere på flere etager samt på stilladsdæk og skurvogne.
- Der opsat branddetektorer inde i tårnet på alle etager samt hele vejen op.
- Vinkelsliber og andet gnistfremkaldende værktøj må ikke anvendes uden forudgående aftale.
- Der tilknyttet en brandvagt ved udførelse af "varmt arbejde".
- Det er et krav, at alle håndværkere rekvirerer en brandvagt ved

behov.

- Der er totalt rygeforbud på byggepladsen.
- Det er et krav, at alle håndværkere har bestået et sikkerhedskursus.
- Det er et krav, at de forskellige fagentrepriser medbringer egne pulverslukkere.
- Der gennemføres sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundring hver 14. dag.

I forbindelse med toiletrenoveringen er der opsat krav i overensstemmelse med Dansk Brand- og Sikringsinstituts (DBI) anbefalinger, herunder krav om indmelding af "varmt arbejde" forud for arbejdets udførelse.

Derudover er der indført ekstra sikkerhedstjek under begge renoveringer, efter branden i Børsen. Disse består af:

- Alle eltavler, der belastes af renoveringsager, tjekkes løbende for varmeudvikling med brug af termografering.
- Alle interims affugtere og varmekanoner i tårnet og på stilladset vil få et nyt sikkerhedstjek af hovedentreprenørens elektriker.
- Alle håndværkere vil blive indkaldt af hovedentreprenøren, til et ekstra sikkerhedsmøde inkl. rundring.
- Der er opsat skum-/vandslukkere på hver etage, så de er direkte tilgængelige.
- Der bliver monteret mobile ABA-meldere til toiletterne, som kobles til rådhusets eksisterende ABA-anlæg.