



Til Line Barfod (Ø)

Politikersvar til Line Barfod (Ø) - Brandsikkerhed på rådhuset

Line Barfod har den 17. april 2024 stillet følgende spørgsmål:

"I forbindelse med den forfærdelige brand i Børsen, og det deraf følgende tab af kulturarv, ønskes det oplyst, hvad forvaltningen gør for at sikre rådhuset mod brand?"

Økonomiforvaltningens svar

Københavns Ejendomme (KEJD) under Økonomiforvaltningen har flere tiltag ift. sikring af rådhuset mod brand, herunder:

- Brandsikring og beredskabsplan for rådhuset
- Brandforanstaltninger ifm. drift og vedligehold af rådhuset
- Brandforanstaltninger ved større vedligeholdelsesprojekter på rådhuset

Efter branden i Børsen er der indført ekstra sikkerhedskontrol under to pågående renoveringer på rådhuset. KEJD vil løbende vurdere, om der er behov for yderligere brandsikring på rådhuset. Hovedstadens Beredskab vil blive inddraget i dette arbejde.

I de nedenstående er de tre sikringstiltag mod brand beskrevet i detaljer. Nederst fremgår de tiltag, som er blevet implementeret pba. branden i Børsen.

Brandsikring og beredskabsplan for rådhuset

Rådhuset er døgnbemandet ved Rådhusvagten, som er uddannet i elementær brandbekæmpelse og siden 2022 har været en del af "Eget Beredskab" ved Hovedstadens Beredskab (HBR). Grundprincippet i "Eget Beredskab" er, at medarbejdere med lokalkendskab til rådhuset via uddannelse som hjælperøgdykkere lærer at assistere brandvæsenet på forsvarlig vis ved en kritisk hændelse.

KEJD udfører årligt en evakueringsøvelse for hele rådhuset, hvor særlige forhold bliver øvet med driftspersonalet eksempelvis brandslukning, røgdykning og akut førstehjælp. De seneste år er der blevet

18-04-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 8027

Dokumentnummer i F2
5267373

Sagsnummer eDoc
2024-0139820

Sagsbehandler
Martin Grün Roien

gennemført flere øvelser på rådhuset med deltagelse af specialtjeneren og flere brandstationer fra hovedstadsdistriktet.

Rådhuset har en værdiredningsplan, der kontrolleres og godkendes én gang årligt af chefen for Rådhusvagten. KEJD har en serviceaftale med et skadeservicefirma, som bistår med værdiredningen i tilfælde af kritiske hændelser.

Stadsarkivet har en separat værdiredningsplan, som indeholder en prioriteret liste over bøger og æsker, som skal sikres først ved en kritisk hændelse. Stadsarkivet har egen serviceaftale med et skadesservicefirma, som får udleveret nøgler og plan hos Rådhusvagten ved behov.

Brandforanstaltninger ifm. daglig drift af rådhuset

KEJD har i de sidste 25 år ført en liste med mulige brandsikringstiltag, som rækker udover gældende lovkrav. Listen bliver løbende opdateret, når der kommer ny viden og lovgivning. Derudover udfører KEJD yderligere brandsikringstiltag og prioriterer udførelsen, indenfor den relevante enheds økonomiske ramme.

Nogle af de ekstra brandsikringstiltag, der er blevet udført, er opsætning af automatisk brandanlæg (ABA-anlæg) og detektorer i samtlige rum på rådhuset, samt opsætning af aspirationsanlæg (meget følsom branddetektor) og anlæg til detektering af linjerøg i de store lokaler og ventilationsanlæg. Den passive brandsikring er desuden løbende blevet forbedret ved bl.a. montering af flere branddøre.

Brandrisikoen ifm. mindre drifts- og vedligeholdelsesarbejder bliver for hver enkelt opgave vurderet med afsæt i anbefalinger fra Dansk Brand- og Sikringsinstituts (DBI), herunder behovet for særlige sikkerhedskrav ifm. udførelsen af "varmt arbejde". Alle eksterne håndværkere får udleveret en skriftlig instruks, som bl.a. beskriver kravene til sikkerhed og brand ved bygningsarbejder på rådhuset.

Foranstaltninger ved større vedligeholdelsesprojekter på rådhuset

For nuværende pågår to store renoveringer på rådhuset; renovering af rådhusårnet og toiletrenoveringen mod Vester Voldgade. Ved begge projekter er flere initiativer blevet iværksat for at forebygge brand. Derudover er der indført ekstra sikkerhedstjek under begge renoveringer efter branden i Børsen.

Følgende brandsikringstiltag er implementeret i forbindelse med renoveringen af rådhusårnet:

- Tårnet er udstyret med overrislingsanlæg ("sprinkling"), pulver-slukkere på flere etager samt på stilladsdæk og skurvogne.
- Der er opsat branddetektorer inde i tårnet på alle etager samt hele vejen op.

- Vinkelsliber og andet gnistfremkaldende værktøj må ikke anvendes uden forudgående aftale.
- Der tilknyttes en brandvagt ved udførelse af "varmt arbejde".
- Det er et krav, at alle håndværkere rekvirerer en brandvagt ved behov.
- Der er totalt rygeforbud på byggepladsen.
- Det er et krav, at alle håndværkere har bestået et sikkerhedskursus.
- Det er et krav, at de forskellige fagentrepriser medbringer egne pulverslukkere.
- Der gennemføres sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundring hver 14. dag.

I forbindelse med toiletrenoveringen er der opsat krav i overensstemmelse med DBI's anbefalinger, herunder krav om indmelding af "varmt arbejde" forud for arbejdets udførelse.

Særlige tiltag efter branden i Børsen er som følger:

- Alle el-tavler, der belastes af renoveringssager, tjekkes løbende for varmeudvikling med brug af termografering.
- Alle interims affugtere og varmekanoner i tårnet og på stilladset vil få et nyt sikkerhedstjek af hovedentreprenørens elektriker.
- Alle håndværkere vil blive indkaldt af hovedentreprenøren til et ekstra sikkerhedsmøde inkl. rundring.
- Der er opsat skum-/vandslukkere på hver etage, så de er direkte tilgængelige.
- Der bliver monteret mobile ABA-meldere til toiletterne, som kobles til rådhusets eksisterende ABA-anlæg.