
Fra: TMFKP BPM Rådhuspost

Sendt: 6. maj 2025 13:58

Til: Christopher Røhl (Borgerrepræsentationen)

Emne: Svar på politikerspørgsmål stillet af Christopher Røhl (B) den 24. april 2025 vedr. effekterne af nødudledning fra Renseanlæg Damhusåen, eDoc nr. 2025-0128746

Kære Christopher Røhl, MB

På vegne af Lena Kongsbach, vicedirektør i Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, fremsendes svar på dit spørgsmål stillet den 24. april 2025 vedrørende effekterne af nødudledning fra Renseanlæg Damhusåen.

Med venlig hilsen

Markus Sørensen

Politisk koordinator

BPM Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed



Besvarelse vedrørende effekterne af nødudledning fra Renseanlæg Damhusåen

Medlem af Borgerrepræsentationen Christopher Røhl (B) har den 24. april 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Giver Teknik- og Miljøforvaltningen en orientering til udvalget om vandmiljøet og badevandskvaliteten ved den aktuelle udledning af spildevand og hvor længe de forventer, det får konsekvenser for disse? Ellers stilles det som et politikerspørgsmål.

Svar

BIOFOS udledte den 19. april 2025 regnopblandet mekanisk rensset spildevand via Renseanlæg Damhusåens Nødoverløb til Harrestrup Å. Udledningen skyldes en signal- og programmeringsfejl, der opstod i forbindelse med anlægsarbejde på rensanlægget.

Dansk Miljørådgivning (DMR), som varetager miljøvagtordningen i både Hvidovre og Københavns Kommune blev tilkaldt af Hvidovre Kommune.

Teknik og Miljøforvaltningens umiddelbare vurdering er, at vandmiljøet i Harrestrup Å kortvarigt har været negativt påvirket af nødudledningen. Harrestrup Å påvirkes regelmæssigt af overløb med regnfortyndet spildevand. Den konkrete udledning forventes ikke at have længerevarende påvirkning af vandmiljøet.

Badevandsmyndigheden valgte, da der opstod kendskab til omfanget af udledningen at fraråde badning på de badesteder, som potentielt kan påvirkes af bakterier i vandet fra Harrestrup Å. Der blev sat rødt flag på Stranden ved Valbyparken og på Byskoven Badezone den 20. april 2025, og på øvrige badesteder op til Havnegade den 21. april 2025 om morgenen.

Den 21. april 2025, blev der bestilt badevandsprøve på alle de lukkede badesteder, og prøverne blev udtaget af Eurofins den 23. april 2025. Da badevandsmodellen ikke omfatter den slags uforudsete udledninger, valgte vi af forsigtighedsprincip at fastholde de røde flag indtil vi havde fået svar på badevandsprøver fra alle de lukkede badesteder.

06-05-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 9213

Dokumentnummer i F2
195755

Sagsnummer i eDoc
2025-0128746

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Badestederne blev åbnet igen fredag den 25. april 2025 efter, at alle badevandsprøver havde vist at badevandskvaliteten ikke var påvirket af bakterier.

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed i forhold til udledningerne fra Renseanlæg Damhusåen. Forvaltningen havde den 2. maj 2025 møde med både BIOFOS og Miljøstyrelsen. BIOFOS oplyste at de gennemgår deres interne procedurer og i særlig grad sikrer at alle nye medarbejdere fremadrettet bliver informeret om procedurer og information af relevante myndigheder ved lignende hændelser.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Med venlig hilsen
Lena Kongsbach
Vicedirektør