



Besvarelse vedrørende spildevand fra Fælledby

Medlem af Borgerrepræsentationen Mikkel Skovgaard (Ø) har den 4. maj 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

1. Forvaltningen bedes oplyse, om der gælder et forsigtighedsprincip i forhold til risiko for forurening af vand, eller om det nærmest skal være bevist, at der vil ske forurening, før forvaltningen kan pålægge en bygherre at rense spildevand, før det udledes.
2. Forvaltningen bedes oplyse nærmere om baggrunden for, at bygherre, Fælledby P/S, har fået dispensation i forhold til at rense spildevand fra byggegrunden på Amager Fælled, så vandet ikke længere skal igennem et kulfilter, før det udledes til kloakken.
3. Forvaltningen bedes give et skøn over, hvor stort et beløb bygherre, Fælledby P/S, sparer ved ikke at skulle rense spildevandet med et kulfilter.

12-05-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 9980

Dokumentnummer i F2
197459

Sagsnummer i eDoc
2025-0141588

Svar

Ad 1.

Almindeligt husspildevand og regnvand kan ledes til kloak uden forudgående rensning. Husspildevand og regnvand bliver rensset på renseanlægget.

Hvis spildevandet vurderes at være særligt forurenset, eller have en anden sammensætning end almindeligt husspildevand og regnvand, kan Teknik- og Miljøforvaltningen afgøre, at der er tale om industrispildevand, som kræver rensning før afledning til offentligt kloaksystem og renseanlægget.

Forvaltningen vurderer, at regnvand, der falder på en byggeplads, kan karakteriseres som industrispildevand, fordi regnvandet kan trække partikler fra jordoverfladen af byggepladsen med i kloakken. Der stilles derfor krav om rensning af overfladevand fra byggepladser med et sedimentationsbassin, der sikrer, at partiklerne bundfældes før vandet afledes til kloak.

Når det er relevant, kan forvaltningen kræve supplerende renseforanstaltninger som fx kulfilter. Det er bl.a. relevant, når vandet i sig selv er mere forurenset end regnvand.

På byggepladser stilles krav om øget rensning med kulfilter, hvis der for eksempel pumpes grundvand op fra et forurenede område, hvor der i grundvandet er en høj koncentration af tjære- og oliestoffer, cyanid eller klorerede opløsningsmidler.

Forvaltningen foretager en konkret vurdering af, hvad der er nødvendigt at stille krav om i forbindelse med ansøgning om afledning af industrispildevand til offentlig kloak. Ved ansøgningen skal ansøger oplyse om vandets forurening.

Ad 2.

Forvaltningen har givet en tilladelse til afledning af overfladevand fra byggepladsen ved Fælledby. I tilladelsen er det vurderet, at det er tilstrækkeligt, at regnvand ledes igennem et sedimentationsbassin, hvor partikler tilbageholdes, inden afledning til kloak.

Denne vurdering er baseret på, at regnvand som udgangspunkt må ledes til kloak uden forrensning. I de analyser, som Fælledby har fremsendt, har der været enkelte tjærestoffer, som kan måles i lave koncentrationer. Forvaltningen har vurderet, at koncentrationerne er så lave, at de ikke adskiller sig væsentligt fra andet regnvand, som må ledes til kloak uden forrensning.

Kravet om, at overfladevand skal renses med sedimentationsbassin, har været det samme igennem hele projektet. Men i den tidligere anlægsfase har Fælledby på forvaltningens anmodning indvilliget i at rense al overfladevand med kulfilter, fordi der blev målt lave koncentrationer af tjærestoffer samtidig med, at der var dybere udgravninger ned til affaldslaget, hvor der kan være terrænnært grundvand.

Projektet er gået ind i en anden anlægsfase, hvor der er udlagt ren jord på en stor del af byggeområdet og dybere udgravninger ned til affaldslaget udelukkende udføres som punktudgravninger.

I tilladelsen er der fortsat krav om, at der ved punktgravninger i området ned til affaldslaget anvendes rensning med kulfilter før afledning af det terrænnære grundvand til kloak.

Ad 3.

Forvaltningen har ikke kendskab til virksomhedernes økonomiske udgifter.

Forvaltningen partshører virksomhederne om de krav, der bliver stillet, og foretager en nærmere proportionalitetsafvejning af miljø, tekniske og økonomiske hensyn, hvis høringssvarene giver anledning til det.

Det er derfor op til virksomhederne at gøre opmærksom på de økonomiske konsekvenser i deres høringssvar.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Lena Kongsbach
Vicedirektør