



Notat

Midlertidig delvis lukning af Ørestad Skøjtehal

Resumé

Den 30. juni 2025 gik kompressoren til afkølingsanlægget i Ørestad Skøjtehal i stykker. Hallen har derfor reduceret køleeffekt og forvaltningen har på den baggrund besluttet at lukke den lille "tumblebane" i hallen for at bruge køleeffekten på den store bane, som fortsat er i brug. Nærmere undersøgelser skal klarlægge, om det bliver nødvendigt at lukke skøjtehallen midlertidigt for at reparere køleanlægget.

Status på Ørestad Skøjtehal

Ørestad Skøjtehal har to skøjtebaner; Isarena, som er en stor skøjtebane som kan benyttes til ishockey, kunstskaateløb mv., og Tumblebanen, som er en mindre skøjtebane, som kan bruges til målmandstræning mv.

Køleanlægget har to kompressorer, hvor den største pt. er gået i stykker. For at kunne afkøle den store skøjtehal bedst muligt med reservekompressoren er det besluttet at lukke Tumblebanen midlertidigt. Det vurderes ikke at være muligt at opretholde driften af skøjtehallen permanent med kun en reservekompressor.

Københavns Ejendomme har den 1. juli 2025 afholdt møde med rådgivere og serviceleverandør med henblik på at klarlægge muligheder for at fortsætte driften. Det er på den baggrund besluttet at opstille en midlertidig lejekompressor, mens der gennemføres yderligere undersøgelser.

Skøjtehalskapacitet

Østerbro Skøjtehal er lukket grundet renovering, forventet indtil den 21. juli. Foreninger i Østerbro Skøjtehal er orienteret herom. Skøjtehalskapacitet beliggende i Københavns Kommune er således reduceret.

Orientering til foreninger og borgere

Foreningerne, som benytter Ørestad Skøjtehal, er orienteret om situationen. Foreninger og borgere vil blive orienteret yderligere, når den videre proces er afklaret.

4. juli 2025

Edoc sagsnummer
2025-0214471

F2 sagsnummer
2025 - 14828

Sagsbehandler
Esben Richardt Olsen

Faciliteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ct1s@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515