



Besvarelse vedrørende mados fra Louis Burger på Nørrebrogade

Medlem af Borgerrepræsentationen Marcus Vesterager (A) har den 26. august 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Jeg vil høre, om forvaltningen kan undersøge, om der er problemer med afkastet fra Louis Burger på Nørrebrogade. I sidste uge (torsdag) kunne jeg konstatere, at store mængder os kom fra restaurantens afkast på taget og kom helt ned på gadeniveau. Det lagde sig nærmest som en tåge og lugtede meget.

Det er ikke første gang, jeg har oplevet, at osen ikke stiger til vejrs, men i stedet kommer ned mellem bygningerne og i gademiljøet med diverse gener til følge.

Svar

Indledningsvist har forvaltningen undersøgt det byggetekniske aspekt, hvor det fremgår, at afkastet er ført over tagryg, og at restauranten fik en ibrugtagningstilladelse i 2024. I denne forbindelse blev ventilationsanlægget afprøvet. Konstruktionen er dermed lovligt udført og godkendt til brug.

Af bilag 2 til *Forskrift for Indretning og Drift af Restaurationer i Københavns Kommune* fremgår det, at afkastluften skal ledes til det fri over tagryg eller over højereliggende tagryg på naboejendomme. Afkastet skal afsluttes med jethætte eller lignende.

Dermed lever afkastet op til de indretningsmæssige krav i forskriften.

Alligevel kan der dog forekomme særlige omstændigheder eller vejrforhold som gør, at afkastluften kan slå ned i gadeplan. Det er vores erfaring, at man ikke helt kan gardere sig imod dette. Der kan også forekomme fejl ved restaurationens betjening af ventilationsanlægget, fx at man glemmer at tilpasse afkastluftens hastighed til produktionen.

Forvaltningen har ikke tidligere modtaget klager over lugtgener fra afkastet. Forvaltningen har dog for nylig behandlet en klage over

10-09-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 17666

Dokumentnummer i F2
214813

Sagsnummer i eDoc
2025-0266117

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed

støjgener fra Louis Burgers ventilationsanlæg, og på baggrund af din henvendelse vil vi indenfor den nærmeste fremtid aftale et møde med ejeren, hvor betjeningen af ventilationsanlægget også vil blive drøftet.

Hvis du oplever genen igen på et senere tidspunkt, så er du velkommen til at rette henvendelse direkte til forvaltningens enhed, der behandler klager over støj- og lugtgener fra restaurationer. På denne måde kan vi hurtigt kontakte restaurationen mhp. at opklare hvad der kan være sket mens genen er aktuel.

Benyt eventuelt dette link: [Gener fra støj, støv, lugt eller udeservering | Københavns Kommune](#)

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Med venlig hilsen

Lena Kongsbach
Vicedirektør