



Københavns Kommune, KMC Nordhavn
Nordsøvej 4
2150 København S
Att.: Martin Jakobsen kmcjard

Rapportdato: 07.10.2025
Batchnr.: EUAB75-25002676
Kundenr.: CA0000147
Valideringskode: A29165360B

Rapportnr.: **AR-25-HP-25002676-02**

Rekvirent

Københavns Kommune, KMC Nordhavn - KMC Nordhavn - KAS, 0/16 mm

Materialer

Genbrugsmateriale

Analyseperiode

Start: 19.09.2025 **Slut:** 07.10.2025

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen



Thomas Gouk
Teamleder Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



Københavns Kommune, KMC
Nordhavn
Nordsøvej 4
2150 København S

Rapportnr.: AR-25-HP-25002676-02
Rapportdato: 07.10.2025
Batchnr.: EUAB75-25002676
Kundenr.: CA0000147

Analyserapport

Prøvetype:	Knust Asfalt 0-16 mm	Prøvested:	KMC Nordhavn - KAS, 0/16 mm
Prøvemærke:	KAS, 0/16 mm	Prøve ID:	12-09-2025
Lab prøvenr:	233-2025-00267601	Enhed	
Vibrationsindstampning			
Maksimal tør densitet	1.93	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	8.8	%	