



Orientering til KTU

Orientering om modtaget ansøgning om udledningstilladelse ifm. projektet Spangen

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen orienteres om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget ansøgning om udledning af regnvandsopblandet sanitært spildevand (overløbsvand fra fælleskloakken) fra fem eksisterende overløbsbygværker til Harrestrup Å ifm. spildevandsprojektet Spangen. Projektet vil på sigt medføre en væsentlig reduktion af de nuværende spildevandsudledninger.

17-04-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 1337

Dokumentnummer i F2
238637

Sagsnummer eDoc
2026-0020316

Sagsfremstilling

Formålet med projektet 'Spangen' er at reducere antallet af overløb med regnvandsopblandet spildevand til Harrestrup Å. Det gøres ved at etablere underjordiske bassiner til tilbageholdelse af overløbsvand fra fælleskloakken.

Sagsnavn	Ansøgning om tilladelse til udledning af overløbsvand fra 5 eksisterende overløbsbygværker UH10-UH14 til Harrestrup Å.
Ansøger	HOFOR spildevand
Dato for modtaget ansøgning	24.03.2026
Vandtype	Overløbsvand fra regnhændelser, der statistisk set forekommer én til halvanden gang om året.
Vandområde, der ønskes udledt til	Ferskvand, Harrestrup Å.
Vandmængder der ønskes udledt	Der ansøges om tilladelse til årligt at udlede samlet 9.500 m ³ overløbsvand fra de 5 bygværker. Bygværkerne udleder i dag årligt 114.000m ³ overløbsvand. Projektet vil dermed medføre en reduktion af udledt overløbsvand fra de 5 overløbsbygværker på 90%.

Varighed	Permanent tilladelse.
Bemærkning fra forvaltningen	<p>Projektet skal bidrage til at imødekomme Københavns Kommunes prioriterede indsats om at reducere overløbshændelserne fra de 5 overløbsbygværker til én gang årligt, som angivet i Spildevandsplan 2018-2028.</p> <p>Projektet vil desuden understøtte indsats i statens Vandområdeplan 2021-2027 om at reducere mængden af udledt spildevand fra overløbsbygværket UH14.</p> <p>Overløbsbygværket UH14 udleder til en strækning af Harrestrup Å, hvor København- og Rødovre kommune er fælles vandløbsmyndighed. Da UH14 hænger hydraulisk sammen med de resterende 4 bygværker, sagsbehandles ansøgningen i fællesskab og som ét samlet projekt.</p>

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal på udvalgsmødet den 27. april 2026 behandle tre indstillinger for Spildevandsprojektet Spangen.

1. Endelig godkendelse af miljøkonsekvensvurdering (VVM)
2. § 3-dispensation
3. Principbeslutning om ekspropriation

Miljøkonsekvensvurdering (VVM) danner grundlaget for de øvrige beslutninger. Projektet vil betyde en permanent reduktion af udledninger fra de fem bygværker, hvorfor HOFOR ansøger om ny udledningstilladelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. marts 2021 var sagen "Sirius Advokaters anbefalinger i forbindelse med undersøgelsen af spildevandsudledning i Øresund" på dagsordenen. Her besluttede udvalget, at udvalget fremover skal orienteres, når forvaltningen har modtaget en skriftlig ansøgning om udledningstilladelse til en række specifikke udledninger. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal ligeledes orienteres ved dagsordenspunkt på udvalgsmøde før udkast til udledningstilladelsen sendes i partshøring. Orientering forventes at komme på udvalgsmøde i august 2026.