



## Til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

### Orientering om midlertidig lukning af den bemandede legeplads i Wesselsgade

27. marts 2026

Edoc sagsnummer

#### Resume

Den 26. marts 2026 blev den bemandede legeplads i Wesselsgade lukket midlertidigt på grund af asbestforekomster på legepladsens terræn i nedfaldent mos som følge af en skade i legepladshusets tag. Legepladsen blev samme dag straks lukket, der blev taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom der er kommunikeret om situationen på facebook og hjemmeside.

F2 sagsnummer  
2026 - 7536

#### Indhold

I forbindelse med en tagrederensning i slutningen af januar 2026 opdagede Københavns Ejendomme (KEJD), at der var en beskadiget tagplade. På den baggrund, og sammenholdt med tagets generelle tilstand, besluttede Københavns Ejendomme (KEJD) at indstille taget til udskiftning.

I forbindelse med de forberedende undersøgelser til udskiftning af taget blev der d. 19. februar 2026 bestilt miljøundersøgelser af taget hos Dansk Miljøanalyse. Dette for at dokumentere forekomst og omfang af asbest til senere udbud med udskiftning af taget.

KEJD modtog et prøvesvar d. 10. marts 2026, der bekræftede asbest i tagbeklædningen, og derudover henledte Dansk Miljøanalyse opmærksomheden på, at der kunne være risiko for asbestfibre i nedfalden mos på jorden. Derfor igangsatte KEJD en supplerende miljøundersøgelse af området omkring bygningen.

Den 26. marts 2026 fik KEJD svar på den miljøundersøgelse, der er foretaget på legepladsen, og hvor der ved stikprøver er konstateret asbestforekomster i nedfaldent mos liggende på terræn og i sandkassen samt enkelte eternitrester på terræn. På baggrund af svarene i miljøundersøgelsen blev legepladsen straks og samme dag lukket ned og aflåst.

Det er endnu ikke afklaret, hvor længe legepladsen vil være lukket, men det vurderes, at det vil tage tre til seks måneder at udskifte taget, og

Aktiviteter

Nyropsgade 3  
1602 København V

E-mail  
an7s@kk.dk

EAN-nummer  
5798009780515

legepladsen vil være afspærret i hele perioden. Legepladsens udendørsarealer skal desuden oprensnes.

KEJD tog den 26. marts 2026 kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed med henblik på at få styrelsens faglige vurdering af, hvorvidt asbestforekomsten på legepladsen har udgjort en sundhedsrisiko. Den 27. marts 2026 var KEJD og Styrelsen for patientsikkerhed igen i dialog, og styrelsen har meldt tilbage, at de behandler sagen i løbet af uge 14.

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen er i dialog med Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen om nedlukningen af legepladsen og orientering af relevante parter, da Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen er matrikelejer og er ansvarlig for driften af legepladsen.

### **Kommunikation**

Den 26. marts 2026 blev der opsat et skilt om nedlukningen på lågerne på legepladsen.

Den 27. marts 2026 orienterede de Bemandede Legepladser om den midlertidige lukning af legepladsen på den fælles Facebookside: <https://www.facebook.com/bemandedelegepladserikbh>

Der bliver udarbejdet en Q&A, som bliver lagt på legepladsens lokale hjemmeside, og som løbende bliver opdateret i takt med, at der kommer ny viden: <https://legeplads.kk.dk/vaelg-en-bydel/noerrebro/wesselsgade-b>

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen har orienteret Nørrebro Lokaludvalg.

Forvaltningen vil orientere udvalget, når der kommer nyt i sagen.

### **Baggrund**

Den 1. januar 2026 flyttede de bemandede legepladser fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen som en del af beslutningen om ressortflyt, hvorefter KEJD overtog driftsansvaret for legepladsbygningerne.

I efteråret 2025 blev Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen bekendt med en skade i tagpladerne på legepladshuset i Wesselsgade. Bygningsdriften i Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen, der på daværende tidspunkt havde driftsansvaret for bygningen, fik taget repareret efter de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der kræves ift. asbesttage.