



## Til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

### Orientering om brand ved Øbro-hallen d. 15. april 2026

17. april 2026

#### Resume

Der opstod 15. april 2026 omkring kl. 10.00 brand i Østerbro Svømmehal. Branden blev hurtigt slukket og har ikke umiddelbart medført personskaade, men to medarbejdere er blevet efterfølgende kontrolleret for røgforgiftning. Hele Østerbro Svømmehal blev evakueret efter forskriften.

Edoc sagsnummer

F2 sagsnummer  
2026 - 8666

Sagsbehandler  
Anna Li Lynggaard Vinther

Brugere og foreninger er informeret og hjemmesiden opdateres løbende. Østerbro Svømmehal forventes fuldt genåbnet medio uge 17 efter genopretning efter røgskader.

#### Indhold

Branden er opstået i den relæboks i kælderen, der forsyner spabadets dameafdeling og tilhørende tavlerum (lys i omklædning, sauna mv.) og medførte skader på både relæboksen og den tilstødende kabelinstallation i kabelbakken over relæboksen. Skaderne har medført, at belysning, saunaer mv. flere steder er afbrudt. Vandbehandling, ventilation mv. er upåvirket af branden.

Svømmehallen var fyldt med ca. 35 brugere hvoraf 25 var skolebørn, samt 12 medarbejdere ved brandens opståen. Alle gæster og medarbejdere blev evakueret, mens deres ejendele blev tilbage i omklædningsrummene af sikkerhedsmæssige årsager.

Svømmegæster og medarbejdere blev placeret i det tilstødende Idrætshuset, mens branden blev håndteret. Efterfølgende fik gæsterne adgang til deres ejendele kl. ca. 11.00, og kunne herefter forlade stedet.

Der er opstartet defusing af medarbejderne efter gældende procedurer. Det har umiddelbart ikke været nødvendigt at tilbyde krisehåndtering til svømmehallens brugere.

Faciliteter

Nyropsgade 3  
1602 København V

E-mail  
by65@kk.dk

EAN-nummer  
5798009780515

I den kommende periode skal elinstallationen reetableres og svømmehallen rengøres. På nuværende tidspunkt forventes den samlede genopretning af vare 4 hverdage, men der arbejdes på at kunne åbne bassinerne på 1. sal i indeværende uge. Årsagen til branden er endnu ukendt.