



Klaus Mygind

Medlem af Borgerrepræsentationen

Forvaltningssvar til Klaus Mygind (F) vedr. renovering og forbedring af Prismens indeklima

21. maj 2026

Edoc sagsnummer

Spørgsmål

Klaus Mygind (F) har 30. april fremsendt følgende spørgsmål:

F2 sagsnummer

Har I mulighed for at give et overblik over hvilke beslutninger, der er taget om renovering og forbedring af Prismens indeklima?

Sagsbehandler

Kim Natour Svendsen

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets svar

Der er en kendt udfordring med Prismens indeklima, som i høj grad skal tilskrives bygningens lette konstruktion med transparente facader.

Der er tilsvarende udfordringer med akustikken.

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen har ikke lavet klimaforbedringer i Prismen. Der er dog dette forår opsat rørsensorer på alle radiatorer og toiletter på Prismen. På toiletter er de sat med henblik på at detektere vandspild og på radiatorer med det formål at indregulere varmeanlægget og skabe bedre varmebalance, med øget komfort og optimeret energiforbrug som mål.

Der vil også blive opsat loftsventilatorer på Prismen, som vil have en positiv effekt både sommer og vinter. Om sommeren vil de skabe luftcirkulation og bevægelse af luften, som vil opfattes kølende. Om vinteren vil de ligeledes skabe luftcirkulation og presse den varme luft, som ellers befinder sig oppe under loftet, ned i opholdszonen.

Forvaltningen er i dialog med Københavns Ejendomme om, hvorvidt udfordringerne kan løses, når bygningens klimaskærm snart skal udskiftes. Meldingen er dog, at en 1:1-løsning med at udskifte facaden ikke vil ændre de udfordringer, som brugerne oplever med dårligt indeklima og akustik. Derudover vil det kræve en genudskiftning hvert 10-15 år, hvor hallen skal være lukket i hele udførselsperioden (ca. 1 år). Deres anbefaling for at løse udfordringerne er derfor, at der startes et ombygnings- og moderniseringsprojekt, hvilket vil kræve en politisk beslutning.

Plan og Tilskud

Nyropsgade 1
1602 København V

Med venlig hilsen

E-mail
t36z@kk.dk

Mikkel Boje

EAN-nummer
5798009780515

Administrerende direktør