



Notat

Udfordringer med afvanding af fortov ifm. genopretning af Øster Farimagsgade

Resume

Klima-, Miljø-, og Teknikforvaltningen orienteres om, at forvaltningen i forbindelse med genopretning af Øster Farimagsgade ved en fejl har fået etableret en afvandingsløsning på fortovet, som øger risikoen for vandskader på ejendommene langs gaden. Løsningen er etableret for at kunne bevare de mange, gamle kastanjetræer ud for Kartoffelrækkerne langs Holmens Kirkegård. Forvaltningen er i gang med at se på løsningsmuligheder på lang og kort sigt, og vender tilbage til udvalget, når der er nyt i sagen.

26-06-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 15039

Dokumentnummer i F2
270064

Sagsnummer eDoc
2026-0214522

Sagsfremstilling

På grund af højtliggende rødder fra kastanjetræerne har forvaltningen været nødt til at hæve terrænet omkring træerne med 10 cm med det resultat, at fortovet får fald hen mod bygningerne. For at opsamle regnvand er der ca. 50 cm fra facaderne etableret en langsgående åben vandrende og et stort antal rendestensbrønde, som skal opsamle regnvandet og lede det til kloakken. Flere husejere i Kartoffelrækkerne har imidlertid påpeget, at afvandingsløsningen, set i lyset af den hyppigere forekomst af skybrud, vil medføre en forøget risiko for at der ledes vand til lyskasser og kældertrapper.

Forvaltningen har efter dialog med grundejerne bedt eksterne rådgivere om at vurdere projektet. Konklusion er, at den udførte løsning på dele af strækningen ikke kan aflede vandet tilstrækkeligt effektivt i forbindelse med hverdagsregn. Der er derfor en øget risiko for, at regnvandet vil stue op på overfladen og herfra strømme til lyskasser og kældertrapper.

Forvaltningen har derfor igangsat en proces hvor effekt, konsekvenser og omkostninger ved forskellige forbedringsmuligheder belyses nærmere og drøfte løsningerne med beboerne. Når denne proces er afsluttet, vil Klima-, Miljø- Teknikudvalget vil få forelagt resultatet.

Skulle der opstå vandskader som konsekvens af den utilstrækkelige afvandingsløsning, vurderer forvaltningen umiddelbart, at grundejerne vil være berettiget til at søge erstatning. Forvaltningen vil derfor se på, hvordan man med midlertidige tiltag kan forebygge eventuelle vandskader, indtil en forbedret permanent løsning er implementeret.

Forvaltningen beklager forløbet.

Peter Højer
Vicedirektør

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452