



Til Christian Ingemann (F)

Politikersvar til Christian Ingemann (F) – vedr. vandskade på Arena Skole og Fritid

Christian Ingemann har den 5. oktober 2026 stillet følgende spørgsmål:

"Eftersøgende er der opsat affugtere i arenaskolens gymnastiksal, derfor vil jeg gerne høre om:

- Hvad er årsagen til fugten, og hvor omfattende er problemet?
- Er der risiko for skader på konstruktionen eller indeklimaet?
- Påvirker det tidsplanen for ibrugtagning af faciliteterne?"

Økonomiforvaltningens svar

1. Hvad er årsagen til fugten, og hvor omfattende er problemet?

Fugten skyldes en vandskade, som opstod den 28. september, da et par sprinklere ved en fejl blev udløst oven for den centrale trappe i bygningen. Der er tale om en særlig type sprinkler, som kun er opsat på dette ene sted i bygningen på grund af loftshøjden. Vandet spredte sig centralt i bygningen fra 2. sal og ned, og det har primært påvirket idrætshallen, herunder under gulvet, den centrale trappe, bag paneler og under linoleum. Byggeri København undersøger forsat årsagen til sprinklerudløsningen.

2. Er der risiko for skader på konstruktionen eller indeklimaet?

Byggeri København har indkaldt ekstra mandskab og arbejder tæt sammen med eksperter for at sikre, at materialerne udtørres grundigt, og at eventuelle skader udbedres. Omfanget af fugten håndteres i samarbejde med et specialiseret fugtfirma, og udbedringsarbejdet blev igangsat umiddelbart efter hændelsen. Udbedringsindsatsen har fokus på at udskifte berørte elementer og på at sikre mod skimmel.

På nuværende tidspunkt vurderer Byggeri København ikke, at der er risiko for varige skader på konstruktionen eller indeklimaet, da alle nødvendige forholdsregler er taget. Byggeri København overvåger processen nøje.

3. Påvirker det tidsplanen for ibrugtagning af faciliteterne?

Skolen kan tages i brug som planlagt, med indflytning mandag efter efterårsferien (den 19. oktober). Hændelsen har medført ekstra travlhed med udtørring og udbedring, men Byggeri København forventer ikke forsinkelser.

09-10-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 22599

Dokumentnummer i F2
12288971

Sagsnummer eDoc
2026-0364824

Sagsbehandler
Jakob Valeur Seersholm