ØKF Borgerrepræsentationens Sekretariat, Afsnit 2 (6000)
Økonomiforvaltningen

Til Line Barfod (Ø)

Politikersvar til Line Barfod (Ø) – Spørgsmål om det nye rensningsanlægs udledningspunkt

06-11-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 24349

Dokumentnummer i F2
12461192

Sagsnummer eDoc
2026-0391964

Sagsbehandler
Jesper Svensson

Line Barfod (Ø) har den 27. oktober 2026 stillet følgende spørgsmål:

- I forlængelse af det nylige oplæg fra BIOFOS i ØU om evt. flytning af rensningsanlægget, vil jeg gerne høre, hvor det forventes at udledningspunktet i Øresund bliver for det nye anlæg. Vil det være samme sted som det nuværende udledningspunkt eller et andet sted i Øresund?

Økonomiforvaltningens svar
BIOFOS har i det vedlagte svar oplyst, at der i denne fase af projektet om fremtidig placering af renseanlæg endnu ikke er truffet beslutning om placering af et nyt udløbspunkt.

Det fremgår desuden af svaret fra BIOFOS, at Sweco har forudsat et nyt udledningspunkt syd for det eksisterende U2-udløbspunkt.

Det kan oplyses, at U2 er Renseanlæg Damhusåens udløbsledning til Øresund. Ledningen løber under 'oliekajen' på Prøvestenen og videre ud til selve udløbspunktet i Øresund.

Bilag

- Svar fra BIOFOS: Svar på henvendelse om det mulige nye renseanlæg.

ØKF Kontoret for Selskaber og Rettigheder (2389)

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K
post@biofos.dk www.biofos.dk
Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20

05.11.2026
BHS

Svar på henvendelse om det mulige nye renseanlæg

Spg:
I forlængelse af det nylige oplæg fra BIOFOS i ØU om evt. flytning af rensningsanlægget, vil jeg gerne høre, hvor det forventes at udledningspunktet i Øresund bliver for det nye anlæg. Vil det være samme sted som det nuværende udledningspunkt eller et andet sted i Øresund?

Svar:
Der er i denne fase af projektet, endnu ikke truffet beslutning om placering af et nyt udledningspunkt i Øresund. I SWECOs hovedrapport, som er en del af beslutningsgrundlaget for projektet, er det dog forudsæt, at et nyt udløbspunkt kan placeres syd for det eksisterende udløbspunkt fra udløbsledning 2 (U2).

Her er der lagt til grund, at det vil være mere hensigtsmæssigt i forhold til biologi og strømningsforhold, da vandstrømmens hastighed er højere mellem Saltholm og Middelgrunden (i Hollænderdybet) sammenlignet med den nuværende placering mellem Københavns kyst og Middelgrunden (i Kongedybet).

Der skal i de kommende faser af projektet laves yderligere analyser herunder hydrauliske modelberegninger, miljøvurderinger, tekniske analyser mv. før et nyt udledningspunkt fastlægges.