



Besvarelse vedrørende Tillæg 2026 til Spildevandsplan 2018

Medlem af Borgerrepræsentationen, borgmester Line Barfod (Ø), har den 21. september 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Hvorfor er det ikke muligt, jf. lokalplan for området, at lave det planlagte skybrudsprojekt i Bystævneparken, samt om udvalget har været orienteret om det ifm. behandling af lokalplan for området.

Svar

Forslaget til Tillæg 2026 til Spildevandsplanens 2018 indeholder bl.a. en opdateret beskrivelse for håndtering af regnvandet fra lokalplanområdet Bystævneparken. I den tidligere beskrivelse fra spildevandsplanens 2024-tillæg (BR den 14. december 2023) fremgik det, at der skulle afsættes areal indenfor lokalplanområdet til forsinkelse og rensning af regnvandet op til en femårshændelse, hvilket forventeligt ville blive udformet som åbne regnvandsbassiner indenfor området.

I forbindelse med udviklingen af bebyggelsesplanen har kommunen i dialog med HOFOR ændret på håndtering af regnvand, idet der på pågældende tidspunkt ikke var et krav om håndtering af en 100 årshændelse. Derfor gik løsningen for håndtering af regnvand op til en femårshændelse fra to åbne bassiner indenfor lokalplanområdet til et bassin beliggende udenfor lokalplanområdet, samt fastholdelse af lavninger i terræn til sjældnere regnhændelser, så regnvandet forblev en synlig del af regnvandshåndteringen.

Beslutningen, i regi af lokalplanlægningen om den ændrede regnvandshåndtering, med håndtering af regnvandet fra Bystævneparken op til en femårshændelse udenfor lokalplanområdet, betyder, at det bliver nødvendigt at forsinke regnvandet i et underjordisk rørbassin under vejen Bystævnet. Skybrudsvand vil kunne opsamles i lavninger indenfor lokalplanområdet, inden det ledes til rørbassinet i Bystævnet. Da det er en anden løsning, end løsningen vedtaget med spildevandsplanens 2024-tillæg, er det nødvendigt, at denne løsning vedtages politisk i et nyt spildevandsplantillæg. Det er

24-10-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 15964

Dokumentnummer i F2
224230

Sagsnummer i eDoc
2025-0248759

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

årsagen til, at afledning af regnvand fra Bystævneparken også indgår i spildevandsplanens 2026-tillæg (indstillingens Bilag 2, projekt B.144 på side 48), med en beskrivelse af den opdaterede og alternative håndtering af lokalplanområdets regnvand.

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan for Bystævneparken blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets mødet den 25. august, Økonomiudvalgets den 9. september og endelig vedtaget på Borgerrepræsentationsmødet den 18. september 2025. Det fremgik ikke af indstillingen for lokalplanens vedtagelse, at det ville være nødvendigt at beskrive en ny løsning for håndtering af regnvandet fra Bystævneparken i et nyt tillæg til spildevandsplanen.

Det fremgik dog af indstillingen, at der i høringsperioden var indkommet seks hørings svar om regnvand, samt at forvaltningen havde indarbejdet krav i lokalplanen om håndtering af en 60 års regnhændelse for at sikre bebyggelse og omkringliggende områder samt imødekomme bekymringen om manglende håndtering af regnvand.

Svaret er offentligt tilgængeligt på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden tilknyttet indstillingen, som svaret vedrører.

Lena Kongsbach
Vicedirektør