



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkninger til forslag til Gladsaxe Kommunes spildevandsplan 2021-2030

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget forslag til Gladsaxe Kommunes spildevandsplan for perioden 2021-2030 i forbindelse med, at planen er sendt i offentlig høring.

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemlæst planforslaget og har følgende kommentarer:

- Forvaltningen bifalder valg af separatkloakering som langsigtet løsningsmodel for forsyningsstrukturen. Separering i Gladsaxe Kommune vil medføre et nedsat pres på kloakledningerne, som leder spildevandet frem til rensningsanlæggene igennem Københavns Kommune. Herved mindskes overløb til ferske og marine recipienter og bypass fra renseanlæg og stuvninger til terræn under regn vil reduceres.
- Det bemærkes, at perioden for gennemførelsen af separatkloakeringen er lang, og at der går lang tid, før effekten af separeringen slår igennem på udledningerne til Fæstningskanalen, Utterslev Mose og Nordkanalen. Det bemærkes her, at færdiggørelsestidspunkterne ikke spiller sammen med overholdelse af tidsfristerne for målopfyldelse i statens vandområdeplaner. Gladsaxe Kommune forventer først, at separeringen i oplandet til Utterslev Mose og Nordkanalen er gennemført i 2035, men statens vandområdeplaner har frist for målopfyldelse i 2027. Spildevandsplanen bør forholde sig til denne udfordring.
- Der er mellem forsyningsselskaberne Novafos, HOFOR og Frederiksberg Forsyning en forståelse af, at Svanemøllen Skybrudstunnel udover skybrudsfunktionen vil blive benyttet som afskærende bassinledning, der afskærer en lang række overløbsbygværker i tunnelens opland til renseanlæg. Der er i 7-partssamarbejdet en forhandling i gang om en aftale, der regulerer oplandskommunernes/-forsyningernes brug af tunnelen -både tidsplan og funktioner. Det er en forudsætning for Gladsaxe Kommunes separering til Svanemøllen Skybrudstunnel, at der er indgået en sådan aftale.
- Det fremgår ikke af planforslaget, at der vil blive gennemført midlertidige indsatser for at nedbringe hyppigheden og

5. januar 2021

Sagsnummer
2020-0880938

Dokumentnummer
2020-0880938-5

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Vand og VVM
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

www.tmf.kk.dk

mængden af aflastninger via U11 indenfor vandområdeplanens tidsfrist.

- Forvaltningen kan konstatere, at der er sket en væsentlig forøgelse af de beregnede udløbsmængder, når planforslagets bilag 5 sammenlignes med tidligere beregninger. Denne merbelastning er ikke i overensstemmelse med de værdier og mængder, som indtil videre har indgået i de kommunale samarbejder, og forventes at kræve en revurdering af det hidtidige indsatsbehov.