



## Til Teknik- og Miljøudvalget

### Vedr. etablering af varslingsystem i overløbsbygværket U11

21. januar 2021

Sagsnummer  
2021-0021326

Dokumentnummer  
2021-0021326-3

Først og fremmest er Lokaludvalget for Brønshøj Husum meget glade for, at Teknik- og Miljøudvalget fastholder, at der skal ske initiativer, der kan sikre vandkvaliteten i Utterslev Mose. Også fordi dette er en forudsætning for at få en bedre vandkvalitet i de københavnske søer og i Øresund.

Vi glæder os også over, at hovedparten af den strækning af Fæstningskanalen, der løber i Københavns Kommune, er i gang med at blive oprenset. Brønshøj-Husum Lokaludvalg appellerer til at der i forbindelse med Overførelsessagen 20/21 findes de resterende 4,5 mio. kr. så oprensingsprojektet kan fuldføres, og de 16.000 m<sup>3</sup> forurenet slam kan blive fjernet. Utterslev Mose og hele det efterfølgende ferskvandssystem vil nyde godt af denne oprensning.

Desværre er der ikke udsigt til at udledningerne fra overløbsbygværket U11, der er den største enkeltstående kilde til forurening af Fæstningskanalen og Utterslev Mose med kloakopblandet spildevand vil blive reduceret væsentligt i de kommende år, jf. Gladsaxe Kommunes udkast til ny spildevandsplan, der pt. er i høring.

En anden væsentlig bekymring vedr. U11 er den store usikkerhed, der eksisterer med hensyn til antallet og mængden af kloakopblandet spildevand. Ifølge Gladsaxe Kommune og Novafos er der to udslip om året, hvilket slet ikke hænger sammen med de observationer, der foretages lokalt. Vi har begrundet mistanke om at der er langt flere udslip end rapporteret.

Lokaludvalget vil derfor foreslå at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 25. januar udvider viften af løsninger til også at omfatte opsætningen af et varslingsystem i U11, i form af en niveaumåler, der kan registrere frekvens og mængder. En niveaumåler koster i omegnen af 30.000 kr. at opsætte. Etableringen af et varslingsystem er kort beskrevet i Bilag 3. til TMUs møde den 25. januar. Vi bifalder desuden at dette varslingsystem udstyres med en rød lampe, der advarer ved for høj koncentration af colibakterier.

Sekretariatet for Brønshøj-  
Husum Lokaludvalg  
Kobbelvænget 65  
2700 Brønshøj

EAN-nummer  
5798009800275

Ved at installere en niveaumåler i U11 er det muligt løbende at monitorere U11, hvilket er et værdifuldt redskab i forhold til den fortsatte dialog med Gladsaxe kommune og Novafos.

Mvh

Hans S. Christensen  
Fmd. for Brønshøj – Husum Lokaludvalg

Ida Jørgensen  
Fmd. for Miljøudvalget