

6. februar 2026
J.nr. 2026-0026791

BIOFOS

Att. ejerkommunerne og bestyrelsen

Christianshavns Lokaludvalg har med interesse forholdt sig til den tekniske rapport om fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet med fokus på en eventuel flytning af Lynetten, renseanlæg på Refshaleøen (<https://biofos.dk/fremtidens-rensaanlaeg>).

Lokaludvalget opfordrer kommunerne (ikke mindst Københavns Kommune, som ejer næsten halvdelen af BIOFOS) til at udarbejde en alternativ plan for spildevandshåndtering, der mere dækkende belyser lokale løsninger, som vi skitserer nedenfor.

Derudover opfordrer vi også kommunerne til at forhandle alternative løsninger med By & Havn og Sund & Bælt vedrørende betaling for flytning af udløbskanaler i Øresund.

Her følger lokaludvalgets øvrige kommentarer og forslag til rapporten.

Generelle betragtninger

Lokaludvalget ser positivt på, at spildevandet i fremtiden renses væsentligt mere, at ressourcer i spildevandet skal udnyttes bedre og at lugtgener minimeres.

Lokaludvalget forventer, at renseanlægget lever op til fremtidens krav. Lokaludvalget forventer også, at rensningen af spildevandet leve op til de krav, der vil være til rensekvalitet og -kapacitet i perioden, indtil et nyt renseanlæg er sat i drift.

Målet (ikke mindst i et 2075-perspektiv) må være, at der kun udledes rent vand fra spildevandsanlæg.

Det er godt, at regnvand og spildevand separeres, hvilket medfører mindre vand til renseanlæg.

Endelig er det positivt, at rapporten indeholder eksempler på grøn overdækning af spildevandsanlæg, herunder Lissabon (s. 33) og Hillerød (s. 37), som allerede er i drift.

I relation til teknologivalg (jf. hovedrapport side 55-56): Kan det bekræftes, at standarden TRL-niveau (Technology Readiness level) 9 omfatter beskyttelse mod den tiltagende trussel fra den såkaldte PFAS-forurening?

Flytning og/eller opgradering?

Rapporten opererer alene med ombygning af eksisterende anlæg og/eller flytning af Refshaleøens anlæg. Det ærgrer lokaludvalget.

Hvis Refshaleøens anlæg flyttes til Prøvestenskanalen på Amager, flyttes anlægget imidlertid blot fra ét kommende byudviklingsområde til et andet, nemlig Kløverparken. Det er vigtigt, at en placering langs Kraftværkshalvøen overvejes.

Og hvorfor netop Amager? Man kunne også undersøge muligheden for at placere renseanlægget i Skudeløbet ved Svanemøllebugten.

Tiden kalder på mindre anlæg og lokale løsninger

I lokaludvalget mener vi, at det bør overvejes, om tiden er løbet fra meget store, centraliserede projekter for spildevandshåndtering.

Transmissionsomkostningerne medfører en række stordriftsulemper, når spildevandet sendes mange kilometer på tværs af Storkøbenhavn.

Eksempelvis har Tårnby Kommune et lokalt anlæg, der håndterer både husholdningernes og hele lufthavnens spildevand. Hillerød har ligeledes et lokalt anlæg, der lever op til de højeste miljøkrav (MBNDK).

Vi opfordrer derfor til, at alternative og mere lokale løsninger undersøges grundigt.

Økonomi: Hvem bør betale for flytning af udløbskanaler

I rapporten anføres det, at en flytning af Refshaleøens anlæg til Prøvestenskanalen er billigere – ca. 1,8 mia. kr. – end en udbygning og opgradering af Refshaleøens anlæg (side 82).

Dette skal dog ses i lyset af, at rapporten forudsætter, at det er BIOFOS' forbrugere, der skal betale for flytning af eksisterende udløbskanaler fra Refshaleøens anlæg i forbindelse med By & Havns anlæg af Lynetteholm.

Denne udgift bør i forvejen afholdes af By & Havn/Lynetteholm, idet der anlægges en ø oven på et område, hvor Refshaleøens anlæg har gældende tilladelser.

Det samme gælder Sund & Bælts udgifter i forbindelse med den østlige tunnel, som ligeledes medfører behov for flytning af udløbskanaler, og hvor betalingsspørgsmålet derfor bør genovervejes.

Alt i alt bør BIOFOS' jurister og bestyrelse revurdere spørgsmålet om den forudsatte betalingsordning på ny.

Anbefaling

Vi opfordrer således til, at kommunerne udarbejder en alternativ plan for spildevandshåndtering med større fokus på lokale løsninger og at man forhandler alternative betalingsløsninger med By & Havn og Sund & Bælt om flytning af udløbskanaler i Øresund.

Borgerdialog og inddragelse af lokaludvalg

Det fremgår af <https://biofos.dk/fremtidens-renseanlaeg>, at beslutningen om placering af et nyt renseanlæg forventes truffet inden udgangen af 2026.

Det er en vigtig beslutning for hovedstadsområdet og i særdeleshed for de lokalområder, som beslutningen vedrører. Der er tilsyneladende ikke lagt op til borgerdialog om sagen. Imidlertid er det afgørende, at planerne for renseanlæggets fremtid gøres til genstand for en grundig offentlig høringsproces.

Christianshavns Lokaludvalg beder derfor BOIFOS om at forestå borgerdialog om sagen, ligesom vi har en forventning om, at berørte lokaludvalg høres, så beslutningen træffes på et kvalificeret grundlag.

I det hele taget er det vigtigt med transparens og offentlighed om den fremtidige placering af renseanlægget.

Invitation

Som det fremgår, har Christianshavns Lokaludvalg stor interesse i den fremtidige placering af et renseanlæg.

Lokaludvalget vil derfor invitere BIOFOS og HOFOR, som er majoritetsejer af BIOFOS, til at komme til lokaludvalgets møde den 25. februar 2026 kl. 18.30 til at holde et oplæg om fremtidsperspektiver for rensningsanlæg i hovedstaden mv.

Mødet holdes i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

Med venlig hilsen

Asbjørn Kaasgaard,
forperson for Christianshavns Lokaludvalg

Kopi sendt til

- Københavns Borgerrepræsentation
- Lokaludvalgene i Københavns Kommune