

Notat fra Arbejdsmiljø
København vedtaget
som bilag.

Til Københavns Kommune
Børne- og Ungeforvaltningen
Islands Brygge 37
2300 København S

Att. Kaj Mortensen

Høring vedrørende forslag til helhedsplan for Guldberg skole

Personale, ledelse og forældrebestyrelse på fritidshjemmet Universet har følgende kommentarer til helhedsplanen:

Som udgangspunkt synes vi, at det er en god løsning, at Fritidshjemmet Universet placeres i stueetagen i den gamle bygning. Vi går ud fra, at de eksperter, som har udarbejdet helhedsplanen, er garanter for, at gældende regler og vejledninger i forhold til fritidshjemsbørns vilkår og det pædagogiske personales arbejdsmiljø er blevet overholdt, at den angivne m² angivelse pr. barn er korrekt osv.

Tegningen over Trisses legeplads, er ikke detaljeret nok til at vi kan godkende denne del af helhedsplanen. Vi er positivt stemt overfor idéen om, at der skal bygges nyt til 3 børnegrupper. Der har været store problemer med at få plads til både fritidshjems- og undervisningslokalerne for 0. – 6. kl. på matriklen Sjællandsgade 10. At flytte 3 fritidshjemsgrupper til nye lokaler skaber lidt mere luft i den eksisterende bebyggelse. Ved at inddrage Trisses legepladsarealet i Skolens og Fritidshjemmets udearealer forestiller vi os, at vi kan intervenere i den uhensigtsmæssige børne- og ungdomskultur, der har udviklet sig i området. Vi ønsker dog, at de nye bygninger indarbejdes i områdeløftets planer for udearealerne. Samtidigt er det for fritidshjemmet vigtigt, at de 3 børnegrupperes bygninger er sammenhængende.

I forhold til den øvrige del af helhedsplanen kan vi fra fritidshjemmets side udtrykke vores utilfredshed med, at lærerværelse og –forberedelse placeres direkte under drengenes gymnastiksal. Fritidshjemmet må ikke benytte lokalerne om eftermiddagen, eftersom det er forstyrrende for lærerne. Vi har fuld forståelse for, at det er generende for lærerne. Vi er dog uforstående overfor, hvorfor man – nu hvor alle muligheder er åbne – vælger at placere lærerfaciliteter således at det fratager børnene mulighederne for at benytte gymnastiksalen. Når fritidshjemmet er fuldt udvidet vil det kunne rumme 220 børn – det er mange børn til kun en gymnastiksal. Samtidigt ønsker kvarterets øvrige fritidshjem ligeledes at kunne benytte skolens gymnastiksale om eftermiddagen. I en tid, hvor det bliver nævnt som et stigende problem, at børn og unge ikke er fysisk aktive nok, er vi kede af, at man i en helhedsplan ikke sikrer børnene optimale muligheder for bevægelse.

Vi er generelt positive overfor intentionerne bag helhedsplanen og det færdige resultat, men vi er usikre på tidsperspektivet, og på hvordan man løser de opstående

lokalemæssige problemstillinger undervejs. Vi anser det ligeledes for nødvendigt, at der skabes løsninger ift. klubpladsproblematikken inden august 2007.

På nuværende tidspunkt har fritidshjemmet 184 børn fordelt som følgende: 85 børn på Stjernen (= stueetagen i den gamle bygning), 55 børn på Galaxen (= stueetagen i den tidligere Frejasskole), 44 børn på Kometen (= midlertidige pavilloner placeret i skolegården).

Hvornår skal Galaxen (stueetagen i den tidligere Frejasskole) overdrages til skolen? I følge Jeanne Jacobsen skal lokalerne bruges som klasseværelser pr. 01.08.07. Hvor skal de 55 børn, som går på Galaxen så placeres? De midlertidige pavilloner var fra forvaltningens side blevet lovet fjernet senest august 2005, de står der endnu og huser 44 børn. Vi kunne godt tænke os et tidsperspektiv ift. afviklingen af Pavillonerne, og en tilkendegivelse af den fremtidige placering af børnene. Hvornår overgår de lokaler, hvor der på nuværende tidspunkt er skolebod, sundhedscenter osv., til fritidshjemmet? Hvornår forventes byggeriet til de sidste 3 børnegrupper at stå færdigt?

Hvis Trisses legeplads indlemmes i Guldbergs skoles og Fritidshjemmets Universets udearealer, hvilke alternativer er der så for de børn og unge som benytter legepladsen i "fritidshjemstiden" (fra kl. 12:40 - 17:00)? Legepladsen benyttes af mange børn og unge i forskellige aldersgrupper. Vi anser det for yderst vigtigt, at helhedsplanen rummer løsninger for alle kvarterets børn og unge, også dem som ikke benytter Fritidshjemmet Universet eller Guldberg skole. Fritidshjemmet er interesseret i, at indlemme de 6-10årige der benytter legepladsen i fritidshjemmet via dispensationspladser.

På vegne af Fritidshjemmet Universets personale og forældrebestyrelse

Mette Jokumsen
Bestyrelsesformand

Janne Schirmer
Leder



Fritidshjemmet Universet
Prinsesse Charlottesgade 12 B
2200 København N
Att. Janne Schirmer

19.10.2006

Journalnr.
13020059/3518

/kb

Arbejds miljøvurdering af plan for udvidelse af fritidshjem

Arbejds miljø København har dd. besøgt fritidshjemmet Universet og besigtiget lokaler og gennemgået forslag fra JJW Arkitekterne sammen med leder Janne Schirmer.

Pt rummer institutionen

- 2 stuer, der hver er på 48 m² (i flg angivelse på tegning). Hver stue rummer 22 børn
- 1 stue der rummer 55 børn. Ud fra en cirkaopmåling anslås arealet til: det store rum 72 m² + det mindre rum 30 m² + gang 10 m². I alt 112 m².
- køkken
- garderober
- kontor
- personalestue
- toiletter

Løsningsforslag til udvidelse af fritidshjem

Det fremlagte løsningsforslag opererer med en udvidelse med 2 stuer på hver 48 m² til 2 x 22 børn.

Der opereres desuden med et børneantal på 66 børn i "store lokale".

Kommentarer til forslaget

- Pladsforholdene i "det store lokale" bliver for trange. Forslaget vil indebære en stor støj- og indeklimabelastning. Bygningsreglementet (kap. 4.4.2 stk. 2) foreskriver minimum 2 m² pr. barn i opholdsrum. Med det nuværende antal børn overholdes denne norm netop.
- De to nye stuer kommer til at ligge isoleret fra resten af fritidshjemmet. Det er ikke hensigtsmæssigt at børn og medarbejdere fra de to stuer skal ud på trappen for at komme ind i resten af fritidshjemmet. Idé: Et stykke af trappereposen inddrages i fritidshjemmet, som det er tilfældet i den anden ende af bygningen.

Arbejds miljø København

Enghavevej 82, 1.
2450 København SV

Telefon
33 66 57 66

Telefax
33 66 70 79

Direkte telefon
33 66 57 62

E-mail
kb@amk.kk.dk

EAN nummer
5798009288066

www.amk.kk.dk

Den ene stue er placeret i lokalet til skolens madordning. Hvor skal denne funktion flyttes hen?

- Mange vinduer mangler vedligeholdelse og forsatsruder.
- Kontor og personalestue er begge meget små ift. 3 medarbejdere på kontoret og 20 -25 medarbejdere i alt.
- I forbindelse med renovering og ombygning skal Bygningsreglementets krav til ventilation opfyldes (kap.11.2.3)
- Arbejdsmiljø København anbefaler højeffektive akustiklofter af presset mineraluld, som i det store lokale, i de nye lokaler. Bygningsreglementet foreskriver en såkaldt efterklangstid på 0,6 s. (Kap. 9.4). Arbejdsmiljø København anbefaler 0,4 s.
- Loftsbelysningen i kontor og personalestue er meget skarp og generende. Der bør vælges en mere hensigtsmæssig belysning i de nye rum.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til notatet er I velkomne til at henvende jer.

Venlig hilsen

Karsten Bruun
Arbejdsmiljøtekniker