



**Til:** Teknik- og Miljøudvalget

**Fra:** Center for Bydesign

**Vedr.:** Tilgængelighedsvurdering - for Straussvejkarréens gårdhave

05-05-2011

Sagsnr.  
2011-62212

Dokumentnr.  
2011-320681

### **Tilgængelighedsvurdering**

Sagsbehandler  
Marianne Israelsen

Indledningsvis bemærker forvaltningen, at der er tale om etablering af en gårdhave for eksisterende byggeri.

Ejendommene ændres som udgangspunkt ikke i forbindelse med etablering af en fælles gårdhave. For at skabe bedre vilkår for ophold i den fælles gårdhave, vil forvaltningen gennemføre rydning af skure og hegn.

Ingen af ejendommene er særligt indrettet til mennesker med funktionsnedsættelse, og der er ikke elevator i ejendommene.

Forvaltningen vurderer tilgængeligheden således:

#### *Indretning af gårdhaven:*

Indretningen af Straussvejkarréens gårdhave muliggør, at alle mennesker kan komme rundt. Rydningerne giver en sammenhæng i gårdhaven. Der er ingen terrænspring i gården.

#### *Adgangsforhold:*

Der er en fællesadgang til gårdhaven udefra, så denne forbindes niveaufrit til de omkringliggende veje. Porten er aflåst, og fællesadgangsvejen forsynes med en fælles systemnøgle. Det kan være en hindring for bevægelseshæmmede at benytte gennemgangen og at åbne porten, men der er ikke i økonomien for gårdhaven mulighed for at lave automatisk portåbning.

### **Center for Bydesign**

Njalsgade 13, 5, 5006  
Postboks 447  
2300 København S

Telefon  
Njalsgade 13, 5, 5006

Telefax  
3366 7020

E-mail  
BH5L@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009495044

www.kk.dk