



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Byudvikling

BILAG

13-05-2013

Sagsnr.
2012-118078

Dokumentnr.
2013-377758

Sagsbehandler
Birthe Bertelsen

Udtalelse fra Vesterbro Lokaludvalg fremsendt efter den offentlige høring

Modtaget i Økonomiforvaltningen den 6. maj 2013

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
4049 4291

E-mail
bbe@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

www.kk.dk



Vesterbro Lokaludvalg

Lyrskovgade 4, 2 sal
1758 København V

E-mail
nbm@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800077

KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Rådhuset, 3. sal vær. 45
1599 København V
Att: Lis Bauer-Schäfer Lund

Hørings svar vedrørende kommuneplantillæg: Køleanlæg i Den Hvide Kødby

Vesterbro Lokaludvalg og Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe har behandlet det forelagte Kommuneplantillæg om omlægning af køleanlægget, VVM-vurderingen og Risikovurderingen for det.

Vi er positive overfor, at køleanlægget dermed gøres lovligt. Vi værdsætter også, at Vesterbro Lokaludvalgs tidligere forslag til omlæggelse af anlægget er indgået i vurderingen.

Som det fremgår, vil begge alternativer være mulige, hvorved decentrale anlæg ville mindske risikoen betragtelig. Vi anerkender også, at energi-betragtninger er indgået i det fremlagte forslag, hvor decentrale anlæg muligvis vil være mindre energieffektive. Det skal dog stadig sammenholdes med den overkapacitet, som det nuværende anlæg udgør, også i sin foreslåede ændring.

Vi hilser velkommen, at ammoniakken trækkes væk fra slutbrugerne, idet det forbedrer sikkerheden. Men at den centrale del stadig baseres på ammoniak i betydelige mængder, udgør fortsat en risiko, der er vurderet afhængig af anvendelsesområde og afstand til anlægget. Generelt efterlader selve risikovurderingen stadig en del Vesterbroere og andre, der benytter området med en usikkerhed. Et worst-case-scenarie med det ammoniak-baserede anlæg vil stadigvæk have mareridtsagtige konsekvenser.

Den mindste risiko og dermed mest fremtidssikrede løsning ville have været alternativet med at udskifte al ammoniak med det ufarlige glykolbaserede kølemiddel, især i betragtning af de visioner, som fremlægges for den Hvide Kødby.

06-03-2013

Sagsnr.
2013-46758

Dokumentnr.
2013-201478



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Støjbelastningen af det centrale køleanlæg bliver med det forelagte projektforslag uforandret og er stadig utilfredsstillende ved den påtænkte fremtidige anvendelse.

Det anerkendes, at også de kulturhistoriske værdier ikke bliver væsentligt forandrede.

Fremtidig anvendelse

Hvad den generelle strategi for området angår, vil vi gøre opmærksom på, at områdets klassificering som forurenede grund også har andre konsekvenser.

Således er der i Region Hovedstadens rapport fra maj 2011 i poreluftsundersøgelser påvist forurenings-koncentrationer, der overstiger tilladte arbejdspladskoncentrationer med op til 100 gange. (Halmtorvet/Kødbyen, Redegørelse for forurenings-situationen i området, s. 42)

”I udeluftsprøverne er der påvist overskridelse af AK (arbejdspladskoncentrationer) for benzen, totalkulbrinter, TCE og PCE”. (s. 42ff)

Det burde indgå i overvejelserne for den fremtidige anvendelse, herunder oprettelse af uddannelsesinstitutioner.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard
Formand for Vesterbro Lokaludvalg