

## 9.4. Bilag 4: DBU-dispensation af Østerbro Stadion

Kopi

Wessberg SportLine A/S  
Herlev Bygade 14  
2730 Herlev

Att.: hr. Jens Wessberg

|                         |
|-------------------------|
| København Idrættens Hus |
| J.nr.:                  |
| 06.09.2004              |
| Ansøgt af: KL           |

Den 5. september 2004.



Peter Voergaard  
Dansk Boldspil-Union

### Østerbro Stadion – forslag til omlægning af fodboldbanen.

Idet der henvises til forespørgsel af 17. august 2004 vedr. udformning af fodboldbane og atletikbaner ved en ombygning af Østerbro Stadion til opfyldelse af DBUs: "Krav til danske fodboldstadions" skal der gives følgende bemærkninger.

1. Den foreslåede nye radius på atletikanlægget indebærer, at fodboldbanens størrelse nu kan fastsættes til 68 m x 105 m. Dette er i overensstemmelse med den i fremtiden krævede banestørrelse til elitefodbold i Danmark. Det anføres også, at sargen mellem græsarealet og kunststofområdet vil blive aftagelig på banens langsider og ca. 2 m efter fodboldbanens hjørner. Dette er en absolut nødvendighed. Endvidere anføres, at niveauforskellen mellem græsareal og kunststofområde bliver max. 2 cm. Denne niveauforskel må opnås uden at der i overgangen kommer til at være en fast (og farlig) kantbegrænsning !!

2. De nødvendige sikkerhedszoner – 2m på langsiderne og 3 m for enderne af banen - er ifølge forslaget kun opnåelige, såfremt atletikarealet inddrages som en del heraf.

Dette vil på langsiderne kunne ske ved at ca. 1.25 m af atletikbanerne er en del af fodboldbanens sikkerhedsareal, medens ca. 0.75 m er græsareal. Problematiske er det imidlertid her, at der ved hjørnespark – med den foreslåede placering af banen – alene er mulighed for at tage tilløbet på et underlag, der afviger fra banens græsbelægning. Dette er i sig selv uheldigt, men kan dog accepteres til kampe i de danske turneringer.

For enderne af banen er sikkerhedszonen 3 m bred, hvilket kan komme til at kollidere med kunststofbelægningen til visse af atletikdisciplinerne. De må forudsættes at disses faste placering kan ske, således at der er min. 2. meters græsareal frit bag baglinierne og følgelig er max. 1 m af sikkerhedszonen, der er placeret på atletikbelægningen. Dette er i sig selv uheldigt, men kan dog accepteres til kampe i de danske turneringer.

En tegning, der bekræfter disse forhold, må fremsendes til DBU for Stadionudvalgets kan tage endelig stilling forslaget.

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
DK-2605 Brøndby  
  
Telefon: [+45] 4326 2222  
Telefax: [+45] 4326 2245  
Giro: 90 26 118  
E-mail: dbu@dbu.dk  
www.dbu.dk

Sponsor:



3. DBUs Stadionudvalg vil, under forudsætning af at ovennævnte forhold dokumenteres opfyldt, kunne give tilladelse ( dispensation) til afvikling af turneringskampe i alle danske divisioner og rækker.

Stadionudvalget skal henlede opmærksomheden på, at godkendelse til evt. afvikling af internationale kampe (UEFA – cup, Champions League kval. kampe) ikke vil kunne gives af DBU, men skal opnås i hvert enkelt tilfælde hos UEFA.

Med de foreliggende forhold vil en sådan tilladelse næppe kunne opnås, og evt. fremtidige sådanne kampe må derfor forventes afviklet på et andet (godkendt) stadion ( i københavnsområdet).


4. Stadionudvalget finder det uheldigt, at den foreslåede banepacering ikke giver stadionledelsen mulighed for at flytte banen til fordeling af sliddet på græsarealet.


Udvalget finder det også overraskende, at lysanlægget ikke opgraderes til min. 1000 lux, samtidig med den totale renovering af banen på Østerbro Stadion. (Nyt dræn- og vandingsanlæg samt banevarme).

DBUs Stadionudvalg værdsætter naturligvis de aktiviteter, der er igangsat med henblik på de nødvendige forbedringer på Østerbro Stadion, og er gerne til rådighed med yderligere kommentarer til de planlagte ændringer.

Udvalget ser også frem til, at de planlagte forbedringer kan påbegyndes snarest, jf. bl. a. de bevillinger der er givet hertil fra DBUs HatTrick udvalg.

Med venlig hilsen  
DBUs Stadionudvalg

 Torben Mogensen  
Formand

 Ejvind Næsberg  
Konsulent

c.c. Københavns Idrætsanlæg, P. H. Lings Alle 2, 2100 København Ø



