

**Bilag 2 – Idræt**

I denne gruppe indgår de store idrætsanlæg, hvor der var store skader ved sidste skybrud. Anlæggene huser størstedelen af indendørs idræt på Nørrebro og Østerbro. Her er der også risiko for servicetab. De konkrete bygninger er oplistet i nedenstående.

Nr.	Adresse	Institution	Brandsikring og læksikring	Skybrudsforebyggelse	Samlet udgift 2013
1	Bragesgade 5	Nørrebrohallen	1.200.000	4.800.000	6.000.000
2	Gunner Nu Hansens Plads 3	Øbrohallen	1.150.000	2.000.000	3.150.000
3	Østerbrogade 240	Svanemøllehallen	1.200.000	2.500.000	3.700.000
4	Århusgade 103	Østerbrohuset	525.000	1.500.000	2.025.000
<b>Sum</b>			<b>4.075.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>14.875.000</b>

De konkrete tiltag varierer fra bygning til bygning, dog etableres der læksikring med alarm til kontrolcentral ved udstrømmende vand. Brandsikringen øges, herunder etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). I forhold til skybrud etableres der pumpebrønde, højt vandlukke og nogle steder en vis grad af terrænregulering, så overfladevand ikke trænger ind i bygningen.