



Til Økonomiudvalget

Renovering af gulvbelægningen på loftet på Københavns Rådhus

Gulvene på rådhusloftet er såkaldte magnesitgulve lavet med asbest, hvilket har været kendt i mange år. En del af gulvene er gradvist udskiftet. Asbesten er ikke farlig, så længe gulvene er hele og ubrudte.

I forbindelse med en oprydning på loftet har Københavns Ejendomme konstateret, at der er gulve, som er gået i stykker. For at komme problemet endeligt til livs udskiftes resten af gulvene på loftet nu. Det betyder, at loftet er blevet afspærret.

Dansk Miljøundersøgelse har undersøgt omfanget af asbestforekomst i gulvbelægningen på 4. og 5. sal (loft, arkiv, bogdepot) og udarbejdet en rapport. Rapporten har Københavns Ejendomme drøftet på et møde med Arbejdsmiljø København fredag den 13. juni og den 16. juni har Københavns Ejendomme modtaget en række anbefalinger fra Arbejdsmiljø København.

Af rapporten fremgår det, at der er forekomster af asbest i gulvbelægningen på ca. 2/3 af loftet på 4. og 5. sal. Der er endvidere fundet asbeststøv på enkelte højtliggende steder på biblioteket på 3. sal. Det kan skyldes, at bøger, der har haft asbeststøv på sig, er hentet ned fra loftet.

På denne baggrund har Københavns Ejendomme iværksat følgende, som ligger i tråd med anbefalingerne fra Arbejdsmiljø København:

1. Der er spærret af til de områder af loftet på 4. og 5. sal, hvor der er asbestforekomster i gulvbelægningen
2. Der indhentes tilbud på renovering af gulvbelægningen på 4. og 5. sal og om muligt udføres arbejderne i juli 2014
3. Der er bestilt et firma til at rengøre og flytte bøger, møbler og inventar på 4. og 5. sal med udførsel hurtigst muligt
4. Der lukkes af for daglig adgang til bogdepotet. Adgangen til de øvrige lokaler med magnesitgulvbelægning begrænses til det absolut nødvendige. Personer, der færdes i områderne, skal anvende filtermaske
5. Der er bestilt en hovedrengøring af biblioteket på 3. sal med udførsel den 21.-22. juni 2014
6. Medarbejdere, som har haft deres gang på biblioteket på 3. sal og på loftet på 4. og 5. sal, vil blive indkaldt til et særskilt informationsmøde hurtigst muligt. De vil alle få tilbudt en helbredsundersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik i Region Hovedstaden. Det drejer sig om rådhusbetjente og rengøringsmedarbejdere ansat i Københavns Ejendomme,

18-06-2014

Sagsnr.
2014-0117389

Dokumentnr.
2014-0117389-1

Sagsbehandler
Lene Winther Thygesen

Københavns Ejendomme

Nyropsgade 1, 5
1602 København V

Mobil
2613 6549

E-mail
lenewi@kff.kk.dk

EAN nummer
579809781482

www.kejd.dk

medarbejdere ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen samt medarbejdere fra eksterne flyttefirmaer

7. Der er udsendt en generel information til sekretariatscheferne, om at adgangen til loftet er lukket
8. Der vil blive udsendt en særskilt kommunikation om problemstillingen til alle berørte arbejdsmiljøorganisationer på Rådhuset