

Den 27. oktober 2025

Parker, Kirkegårde og Renhold
Teknik- og Miljøforvaltningen

Kortlægning og tilstandsregistrering af kloakker og vandledninger i kommunens grønne områder

Rikke Skovbølling Brandt
Vicedirektør



Kortlægning af kloakker og vandedninger

- Kortlægning af kloakker og vandedninger i parker og på kirkegårde foretaget i efteråret 2024.
- Der er kortlagt ca. 36 km kloak, 24 km vandedning og godt 4800 brønde.
- TV-inspektioner af kloakker og gennemgang af vandedninger foretaget i 2024-2025.
- Metode og materiale er kvalitetssikret af ekstern konsulent.



Tilstandsregistrering

- Der er gennemført TV-inspektioner på 2,5 km kloakledning svarende til af 6 pct. af nettet.
- Omfanget svarer til det, som forsyningsselskaber som Hofoor årligt gennemfører på deres ledningsnet.
- Renoveringsbehov vurderet ud fra skadesindeks 0-10, som er de intervaller, der bruges af Hofoor.
- 46 pct. af ledningerne har et højt skadesindeks på 7-10.
- Vandledninger gennemgået med opgravninger, historisk data og ud fra Kvantumhistorik.



Investeringsbehov

- Aktuelt estimeret vedligeholdelsesefterslæb på 94 mio. kr.
 - 73 mio. kr. på kloakker og 21 mio. kr. på vandedninger.
- Der er pt. ikke afsat faste midler til drift og vedligehold af kloakker og vandedninger.
- Genopretning over fem år svarende til knapt 19 mio. kr. årligt. Herefter årligt vedligeholdelsesbehov på 2,6 mio. kr.
- Udgifter til akutte reparationer forventes at blive omkring 229 mio. kr. over de kommende 30 år, hvis der ikke investeres i genopretning.

