



Orientering om Svanemøllen Skybrudstunnel

Resume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at Teknik- og Miljøforvaltningen påtænker at sende udkast til udledningstilladelse til udledning fra Svanemøllen Skybrudstunnel i partshøring. Udkastet er udarbejdet efter Miljøstyrelsens nye vejledninger. Udledningstilladelsen erstatter en del af den §25 tilladelse (VVM) som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) udarbejder. Etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel er et for Københavns Kommune vigtigt projekt, som vil medføre en samlet væsentlig reduktion af udledningen af overløb med regnopblandet spildevand til Øresund.

Orienteringen sker efter fast procedure inden forvaltningen udsender udkast til udledningstilladelse som indeholder spildevand i partshøring.

Sagsfremstilling

Svanemøllen Skybrudstunnel forventes at være etableret i 2033 og vil modtage vand fra et stort område beliggende i København, Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg.

Etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel er vigtig for København og vil medføre en forbedring af vandkvaliteten og vandmiljøet i Øresund. De nuværende overløb til Øresund vil ikke blive lukket helt efter etableringen, men vil samlet blive reduceret med 440.000 m³/år. Til sammenligning udledes der fra Belvedere, som er Københavns største overløb, i gennemsnit 270.000 m³/år. Der er således tale om en meget betydelig reduktion i udledningen af regnopblandet spildevand.

Udløbspunktet for Svanemøllen Skybrudstunnel er et nyt udløb, hvorfra der udledes i gennemsnit 38.000 m³/år. Når Svanemøllen Skybrudstunnel etableres, reduceres udledning fra 4 andre udløb til Øresund fra ca. 510.000 m³/år til 70.000 m³/år.

Tunnellen anvendes som bassin, hvorfra spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten. Ved kraftige regn/skybrudshændelser vil der ca. hvert andet år blive udledt overløb af regnopblandet spildevand til Svanemøllebugten i Øresund fra det nye udledningspunkt.

Det er vurderet, at Svanemøllen Skybrudstunnel vil forbedre badevandskvaliteten, da der samlet set vil ske færre udledninger af overløbsvand i Svanemøllebugten og Øresund.

Udkast til udledningstilladelsen er udarbejdet med udgangspunkt i de nye vejledninger fra Miljøstyrelsen. På baggrund af en nævnsafgørelse er vejledningen og praksis vedrørende udledning af miljøfarlige stoffer blevet væsentligt skærpet.

28-05-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 9103

Dokumentnummer i F2
195272

Sagsnummer eDoc
2025-0127759

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Forvaltningen har vurderet, at der i henhold til miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024, § 28 stk., kan meddeles tilladelse til udledning af overløb med regnfortyndet spildevand og skybrudsvand til Øresund fra Svanemøllen Skybrudstunnel.

Teknik og Miljøudvalget blev den 2. december 2021 via TMU-portalen orienteret om, at Teknik og Miljøforvaltningen havde modtaget en ansøgning om udledning fra Svanemøllen Skybrudstunnel fra HOFOR. Teknik og Miljøudvalget blev den 20. juni 2022 orienteret om, at Teknik og Miljøforvaltningen havde udarbejdet udkast til tilladelse til udledning fra Svanemøllen Skybrudstunnel, der var klar til at blive sendt i partshøring. Efterfølgende er der sket omfattende afklaringer imellem HOFOR og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i forbindelse med VVM-processen, og HOFOR har på den baggrund fremsendt opdaterede deres ansøgninger.

Politisk handlerum

Københavns Kommune er tilladelsesmyndighed og giver bl.a. tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af spildevand.

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at hæve sagen til politisk behandling. Men udvalgets handlemuligheder er i den forbindelse er begrænsede.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, sendes udkast til udledningstilladelsen i partshøring hos HOFOR A/S, Frederiksberg Forsyning, Novafos Gentofte, Novafos Gladsaxe, SGAV, Trafikstyrelsen, By & Havn. Den sendes også til Miljøstyrelsen som berørt myndighed og til orientering til Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg Kommune.

Efter partshøringen sendes udledningstilladelsen i offentlig høring som en del af VVM-processen.

Lena Kongsbach
Vicedirektør