

Til Borgerrepræsentationen

Vedr.: pkt. 16 på dagsordenen til BR mødet den 15 – 16. juni ”Forslag til lokalplan ”Kraftværkshalvøen” med tilhørende kommuneplantillæg (2011-44537)”

Det har ved vindtunnelforsøg vist sig, at skorstenen skal have en større højde end angivet på de i lokalplanforslaget viste visualiseringer på grund af risiko for røgnedslag.

Forvaltningerne ønsker derfor at udskifte flere visualiseringer i bilag 1 og bilag 2 til indstillingen og herved bringe visualiseringerne i overensstemmelse med de visualiseringer, der vil blive vist i Miljøstyrelsens VVM-redegørelse.

Skorstenshøjden er fortsat i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanforslaget.

De viste visualiseringer i bilag 1 suppleres med en billedtekst, hvoraf det fremgår, at bygningen er vist med en højde på ca. 90 m og med topkote på skorsten på ca. 125 m.

Visualiseringerne på side 5, 7, 8 og 10 udskiftes med nedenstående og som tilsvarende indsættes i miljøvurderingen bilag 2:





