

Bilag 2

Udkast til Køle- og Ventilationsforskrift i Københavns Kommune

Denne forskrift er udfærdiget i henhold til §§ 20 og 24, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 ~~844 af 23. juni 2017~~ (med senere ændringer) vedrørende ~~anden virksomhed end listevirksomhed~~ **miljøregulering af visse aktiviteter**.

Vedtaget af Miljø- og Forsyningsudvalget **Borgerrepræsentationen** i Københavns Kommune den **xx**.

GYLDIGHEDSOMRÅDE

§ 1.

Forskriften gælder for køle- og ventilationsanlæg **samt varmepumper** i Københavns Kommune, ~~som etableres eller ændres væsentligt efter forskriftens ikrafttrædelse.~~

Stk. 2. Forskriften gælder ikke for køle- og ventilationsanlæg, der er indrettet på virksomheder, omfattet af § 35 i Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 ~~1093 af 11. oktober 2024~~ om miljøbeskyttelse, branchebekendtgørelser (autoværkstedsbekendtgørelsen og benzinstationsbekendtgørelsen) eller af restaurationsforskriften.

§ 2.

Ved køle- og ventilationsanlæg forstås i denne forskrift: rumventilation fra boliger, virksomheder, institutioner, sports- og fritidsaktiviteter mv., samt anlæg til varmegenindvinding, proces- og **køleventilation, airconditionanlæg samt varmepumper**.

Stk. 2. ~~Miljøkontrollen~~ **Københavns Kommune** afgør i tvivlstilfælde, hvad der er køle- og ventilationsanlæg **omfattet af § 2, stk. 1**.

Stk. 3. ~~Miljøkontrollen~~ **Københavns Kommune** fastsætter i bilag **A** til denne forskrift krav til støj fra **omfattede** anlæg.

BEGRÆNSNING AF STØJ VED ETABLERING AF KØLE- OG VENTILATIONSANLÆG

§ 3.

Ved placering af køle- og ventilationsanlæg, **som er omfattet af § 2, stk. 1**, skal der tages hensyn til naboer og rekreative arealer mv. sådan, at støjgener undgås.

Stk. 2. ~~Udendørs og indendørs køle- og ventilationsanlæg~~ **Anlæg, som er omfattet af § 2, stk. 1** skal udføres sådan, at støjbelastningen fra disse ikke overstiger de grænseværdier for støj, som er nævnt i bilag **A**.

§ 4.

Køle- og ventilationsanlæg skal være opstillet eller monteret på svingningsdæmpere.

Stk. 2. Rør- og kanalføringer skal udføres med svingningsdæmpere eller **fleksible forbindelser**, som hindrer overførsel af støj og vibrationer til faste bygningsdele.

BEGRÆNSNING AF STØJ- OG LUGTGENER VED DRIFT AF KØLE- OG VENTILATIONSANLÆG

§ 5.

Driften af køle- og ventilationsanlæg må ikke give anledning til væsentlige støj- og lugtgener i omgivelserne.

§ 6.

Køle- og ventilationsanlæg skal, hvis det er byggeteknik muligt, udføres med tidsstyring eller lignende, som sikrer at anlæg kun er i drift, når der er behov for det.

§ 7.

Køle- og ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl, tilsmudsning og utætheder og om nødvendigt renses og repareres.

Stk. 2. Der skal føres driftsjournal med informationer om dato og omfang for eftersyn, eventuelle reparationer, samt hvilket servicefirma der har udført arbejdet. Miljøkontrollen skal på forlangende have mulighed for at se journalen. Københavns Kommune kan på forlangende kræve dokumentation for, at pågældende anlæg er eftersat, kontrolleret for fejl, tilsmudsning og tætheder, samt dokumentation for eventuelle eftersyn og reparationer.

DOKUMENTATION

§ 8.

Miljøkontrollen Københavns Kommune kan forlange dokumentation for, at køle- og ventilationsanlæg overholder de grænseværdier for støj, som er nævnt i bilag A. Dokumentation kan fx være datablade fra producent eller støjmålinger og beregninger, udført af et firma der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling – ekstern støj".

DISPENSATION

§ 9.

Miljøkontrollen Københavns Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i §§ 3 og 4 denne forskrift. Dispensation meddeles kun i de tilfælde, hvor bestemmelserne i forskriften ikke har en effekt i forhold til gener.

PÅBUD OG FORBUD

§ 10.

Selv om denne forskrift overholdes, kan Miljøkontrollen Københavns Kommune i særlige tilfælde meddele påbud om yderligere støjbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. § 6, stk. 5 § 20, stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 844 af 23. juni 2017 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed miljøregulering af visse aktiviteter.

AFGØRELSE OG KLAGE

§ 11.

Afgørelser truffet i henhold til denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. § 6, stk. 4 ~~§ 21, stk. 2~~, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 ~~844 af 23. juni 2017~~ vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed ~~miljøregulering af visse aktiviteter~~.

STRAFFEBESTEMMELSER

§ 12.

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1. etablerer køle- og ventilationsanlæg ~~anlæg, som er omfattet af § 2, stk. 1, og~~ som overstiger grænseværdierne for støj, jf. § 3, stk. 2.
2. undlader at følge kravene om montering med svingningsdæmpere, jf. § 4.
3. undlader at udføre tidsstyring eller lignende, jf. § 6.
4. undlader ~~mindst 1 gang årligt at efterse, kontrollere, rense og om nødvendigt reparere samt føre journal herover i henhold til~~ ~~at efterkomme krav om dokumentation~~ jf. § 7.
5. undlader at fremsende dokumentation på forlangende af Miljøkontrollen ~~Københavns Kommune~~ i henhold til § 8.
6. undlader at overholde vilkår fastsat i en dispensation, jf. § 9.

IKRAFTTRÆDELSBESTEMMELSER

§ 13.

Forskriften træder i kraft den ~~xx~~.

BILAG A

KRAV TIL STØJ FRA KØLE- og VENTILATIONSANLÆG ANLÆG, SOM ER OMFATTET AF § 2, STK. 1

1. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs ved beboelser/kontorlokaler:

Vedrørende målepositioner, målebetingelser mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Se www.mst.dk.

Dage	kl.	Bykerne	Etagebolig	Åben/lav bolig
Mandag - fredag	07.00-18.00	55	50	45
Lørdage	07.00-14.00	55	50	45
Mandag - fredag	18.00-22.00	45	45	40
Lørdage	14.00-22.00	45	45	40
Søn- og helligdag	07.00-22.00	45	45	40
Alle dage	22.00-07.00	40	40	35

Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen). Maksimalværdien af støjen må om natten i område med bykerne eller etagebolig ikke overstige 55 dB (A). I område med åben/lav bolig må maksimalværdien af støjen ikke overstige 50 dB(A) (maksimalværdien af støjniveauet).

2. Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum/kontorlokaler:

I beboelsesrum:	kl.	
Dag og aften	07.00-22.00	30
Nat	22.00-07.00	25
I kontorlokaler	Hele døgnet	40

Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen). Maksimalværdien må om natten ikke overstige 40 dB(A) i beboelsesrum (maksimalværdien af støjniveauet).