



Besvarelse vedrørende stormflodssikring af Levantkaj

Medlem af Borgerrepræsentationen Line Barfod (Ø) har den 25. november 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstillingen 'Drøftelse af ændringer i lokalplanforslag for Levantkaj i Nordhavn, Østerbro' på mødet den 1. december 2025.

Spørgsmål

Hvordan sikres der stormflodssikring af Levantkaj, og hvad er planen for dette?

Svar

Der er i forhold til Levantkaj pt. planlagt en ydre stormflodssikring. Denne er planlagt i form af en højt vandsspærre nord for lokalplanområdet. Derudover forventes det, at lokalplanområdet også sikres i forhold til en vandstandssting i forbindelse med en stormflod på indtil 2,5 m. Dette sker bl.a. ved, at det er indarbejdet i lokalplanen, at bygningerne opføres i mindst kote 2,5 m. Sikringen kan om nødvendigt også ske ved at etablere et beredskab i form af vandtætte skotter mv., der opsættes ved varsling, samt anden indretning af bygningerne, der sikrer mod vandskader. I den videre proces for lokalplanen undersøges det, om stormflodssikringen er tilstrækkelig.

Svaret er offentligt tilgængeligt på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden tilknyttet indstillingen, som svaret vedrører.

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør

26-11-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 20841

Dokumentnummer i F2
230884

Sagsnummer i eDoc
2025-0310591

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452