

KTF 4174 BPM OMB Vand og Natur



Svar på høring vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af regnvandsbassin ved Amager- og Øresundsmotorvejen.

Amager Vest Lokaludvalg ser med stor bekymring på, at de to regnvandsbassiner ikke er blevet vedligeholdt.

Vores bekymring kommer fra oplysninger i rapport vedlagt som bilag til høringen. Rapporten "**Screening af 3 regnvandsbassiner langs Øresundsmotorvejen**" er udarbejdet af Ingeniørfirma Thomas Aabling Vandmiljø for Sund og Bælt Holding A/S og dateret oktober, 2024.

I rapporten beskrives, at bassinernes hovedformål er at rense og tilbageholde vejvandet for forurening ved bundfældning. At almindeligvis er bassinsediment fra veje kraftig forurenet med olie, og lettere forurenet med tungmetallerne bly, zink og cadmium.

Det oplyses, at sedimentet i de 3 bassiner er mindre kulbrinteforurenet end normalt og slet ikke forurenet med tungmetaller. Konsekvensen vurderes at være at forurenet sediment er ført med fraløbs vand direkte ud i recipienten, Øresund i stedet for at bundfældes i bassinet som tiltænkt.

Det fremgår, at årsagen vurderes at skyldes manglende vedligeholdelse af bassinerne over en længere årrække.

Vores bekymring hænger naturligvis sammen med, at naturtilstanden og vandkvaliteten i Øresund er meget presset, og derfor bør sådan en skødesløshed med vores miljøforhold i København ikke ske.

Endelig ønsker vi svar på, hvem der har ansvaret for at føre miljøtilsynet med udledningerne fra regnvandsbassinet, og hvem der kontrollerer forureningsgraden i det vand, der løber fra bassinerne og ud i havnen?

Venlig hilsen
Amager Vest Lokaludvalg

11. januar 2026

Sagsnr.
2026-0007206

Dokumentnr.
2026-0007206-1

Sagsbehandler
Sofie Astrid Jensen

Center for Stab
Sekretariatet for Amager Vest
Lokaludvalg

Sundholmsvej 8
2300 København S

EAN nummer
5798009800442