

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 16. oktober 2019 sendt en naboorientering til Christianshavns Lokaludvalg. Naboorienteringen vedrører en skøjtebane på 20 x 30 meter på ejendommen Strandgade 95.

Lokaludvalget har følgende bemærkninger og spørgsmål:

1. Skøjtebanen placeres meget tæt på op- og nedkørslen ved Inderhavnsbroen.

Bemærkninger: Lokaludvalget ser beliggenheden tæt på fortov og cykelsti som problematisk. Ved vedligeholdelse af kunstsøjtebaner er der et overskud af is. Hvor skal den overskydende is placeres?

2. Der skal opstilles en kølekompressor.

Bemærkninger: Hvor skal kompressoren placeres? Hvor skal maskiner til vedligeholdelse af isen placeres? Hvilken støjbelastning medfører kompressor og ismaskiner for naboejendomme?

3. Skøjtebanen skal belyses med lyskæder, placeret over isen.

Bemærkninger: Medfører belysningen gener for de omkringliggende ejendomme? Medfører skøjtebanen og trafikken hertil miljøgener for beboerne i naboområder? Hvordan kontrolleres støjreglerne, der vil gælde for skøjtebanen? Lokaludvalget beder om, at alle former for støj fra skøjtebanen, der måtte være til gene for beboerne i nærheden, inddrages ved vurderingen af, om skøjtebaneprojektet skal tillades.

5. november 2019 J.nr. 2019-0286742
--

4. Der opsættes parasoller med varmeblæsere m.m.

Bemærkninger: Ved en mild vinter er skøjtebaner meget energikrævende. Hvortil afledes overskudsvarmen fra kompressoren? Hvis overskudsvarmen ikke genbruges, ser lokaludvalget skøjtebanen som et ikke-klimavenligt projekt, der er i

strid med Københavns Kommunes CO2-politik. Lokaludvalget beder om at se en beregning på projektets CO2-belastning.

Med venlig hilsen

Poul Cohrt,
formand

Kopi sendt til Teknik- og Miljøudvalget.